ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WŁAŚCICIEL
Joanna Długasz

wapień margliśty
szary

KREDA GÓRNA

DŁUTOWATY I PŁYTKA FAUNA OTWORNICOWA

CZWARTORZĘD

piasek różnoziarnisty
ze żwirkiem - szary

piasek różnoziarnisty
z głazikami, szary

ił piaszczysty
szary

piasek drobnoziarnisty
z głazikami
szary

piasek różnoziarnisty
ze żwirkiem - szary

glina zwałowa z głazami
szara

glina zwałowa
szara

glina ilasta
zoliio brązowa

rumosz gruby wodnolodowy

Pomp. otworu przy głęb. 155m
▼ 5.8 m Q_1=12m³/h
S=62m
q=0.19m³/h/mS

Pomp. otworu przy głęb. 130m
▼ 6.0 m Q_1= 6m³/h S_1= 40m Q_1=0.15m³/h/mS
Q_2 - 8m³/h S_2= 60m Q_2=0.13m³/h/mS

WYNIKI BADANIA
WODY
z dn. 3 II 94r.

Mętność	5mg/l
Barwa	7mg/l Pt
Zapach	G₁N
Odczyn	7,6 pH
Twardość ogół.	12,4 stop
Zelazo ogół	0.55mg/l Fe
Chlorki	12.0mg/l C
Amoniak	0.04mg/l N
Azotyny	0 w
Azotany	0.1mg/l N
Manganu	0.11mg/l Mn
Wskaźnik Coli	0

SROCK
Miejscowość

piotrkowskie
województwo grupowy

mgr Andrzej Wolski
φ = 51° 32' 10" λ 19° 38' 10"
ca 209
7 x 93r 10. II. 94r.
mechaniczno-udarowy
do skrzynek
Boichatów ul Zajęcza 26

30	1,3	24	23,0	mówią m depresji	
60	2,55	24	23,5	m³/h/m depresji	
90	3,8	24	23,7	m³/h/m depresji	
		90	92		
0,003338		3,8	209,5		Girlynskiego

BIURO PROJEKTÓW TECHNICZNE MELIORACJI
91-495 Łódź, ul. Zgierska 231
tel. 35-48-44, 55-46-3
identyfikator 007B249

5

Skala 1:1000

Podlanice
A. Kusy 42

25000

OTWÓR DOKUMENT.

Srock Rzadowy

SROCK PRYWATNY
GRN

Pomiar wykonano w 1994 r.
Tyszkiewicz
Tyszkiewicz