

POZIOM PORÓWNAWCZY 193.00 m n.p.m.

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	PODSYPKA	ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	OBSYPKA	RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	RZĘDNA TERENU ISTN.	Uwagi
w.20	1614.51		8.25m 0.48%	0.20	1.90	0.20	205.10	207.00	trójnik redukcyjny żel. koł. 225/150; wod. ⌀110; kan. san. ⌀200
w.21	1622.76		106.00m 0.35%	0.20	1.90	0.20	205.06	206.96	
w.22	1728.77		64.36m 0.34%	0.20	1.81	0.20	204.69	206.50	
w.23	1793.13		50.25m 0.34%	0.20	1.93	0.20	204.47	206.40	trójnik redukcyjny żel. koł. 225/150 Proj. połączenie z przewodem ⌀160PE, Rz.o.=204.47
w.24	1843.38		103.22m 0.32%	0.20	1.80	0.20	204.30	206.10	trójnik redukcyjny żel. koł. 225/150 Proj. połączenie z przewodem ⌀160PE, Rz.o.=204.30
w.25	1946.59		109.60m 0.32%	0.20	1.83	0.20	203.97	205.80	
w.26	2056.19		105.10m 0.32%	0.20	1.98	0.20	203.62	205.60	
w.27	2161.29		35.63m 0.31%	0.20	1.92	0.20	203.28	205.20	
w.28	2196.92		20.50m 0.34%	0.20	1.83	0.20	203.17	205.00	
w.29	2217.42	225 mm PE, SDR 17,6 L=1488,43m	106.86m 0.99%	0.20	1.90	0.20	203.10	205.00	trójnik redukcyjny żel. koł. 225/150 Proj. połączenie z przewodem ⌀160PE, Rz.o.=203.10
w.30	2324.29		123.00m 1%	0.20	1.86	0.20	202.04	203.90	
w.31	2447.29		118.00m 0.77%	0.20	1.80	0.20	200.81	202.61	
w.32	2565.28		104.10m 0.71%	0.20	1.80	0.20	199.90	201.70	wod. ⌀100
w.33	2669.38		108.10m 0.7%	0.20	1.74	0.20	199.16	200.90	
w.34	2777.48		116.00m 0.18%	0.20	1.80	0.20	198.40	200.20	
w.35	2893.48		109.00m 0.17%	0.20	1.91	0.20	198.19	200.10	
	[2927.90–2997.90]						198.10		przyłącze kanalizacyjne ⌀160
	[2929.73–2999.73]						198.09		przyłącze wodociągowe ⌀32
	2979.97						198.04		przyłącze wodociągowe ⌀32
w.36	3001.61 / 3002.48		80.47m 1.34%	0.20	1.90	0.20	198.00	199.90	przyłącze kanalizacyjne ⌀160
w.37	3082.96		6.00 1.41%	0.20	1.34	0.20	196.92	198.26	studnia odwadniająca 1500, Rz.d.=195.11; kan. deszcz. ⌀300
w.38	3088.96		13.99m 1.33%	0.20	1.30 / 2.00	0.20	196.84 / 196.14	198.14	kolano doczołowe 2 x 225/45
	3096.21						196.04		kan. san. ⌀200
w.39	3102.94			0.20	1.90	0.20	195.95	197.85	włączenie do ist. wodociągu

Odległości: 8.25; 106.00; 64.36; 50.25; 103.22; 109.60; 105.10; 35.63; 20.50; 106.86; 123.00; 118.00; 104.10; 108.10; 116.00; 80.47; 6.00

Punkty: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

TEMAT: POPRAWA WARUNKÓW ZASILANIA W WODĘ GMINY MOSZCZENICA POPRZEZ BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ UJĘĆ WODY

TOM: I | ZADANIE: 2

TYTUŁ OPRACOWANIA: BUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ W UL. SPACEROWEJ W MOSZCZENICY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA POD CIEKIEM WODNYM W CELU ZAPEWNIENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ I UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO CIŚNIENIA W WOLI MOSZCZENICKIEJ - część 2

INWESTOR: GMINA MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

GENERALNY PROJEKTANT: Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejów
ul. Góra Strzelecka 18

PODWYKONAWCA: P.P.W. "BIOPROJEKT" Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 22b/9
97-300 Piotrków Trybunalski

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA	SANITARNA	IS
TYTUŁ RYSUNKU	PROFILE PODŁUŻNE	PP
SKALA 1:100/500	NR RYSUNKU PB-PP-02	REWIZJA 00
DATA 02.2013		