Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 17.09.2020 r.

INW.271. 22.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie Przebudowy drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie, Przebudowy drogi wewnętrznej w Moszczenicy, ul. Cmentarna

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

Dot. Ulicy Głównej w Rakowie Dużym

1. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej?
2. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zamówienia należy wykonać tylko zakres wymieniony w dziale III pkt.3 .1) SIWZ.
3. Ze względu, iż dokumentacja projektowa wskazuje na większy zakres robot niż przedmiar oraz Siwz prosimy o potwierdzenie, że wykonanie chodnika wraz z krawężnikami oraz poszerzeniem jezdni zostało już wykonane i nie wchodzi w zakres ogłoszonego postępowania.

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać o grubości od 1 - 4 cm.

Ad. 2.

W Rozdz. III ust. 3 SIWZ określono zakres robót wraz z podaną technologią wykonania. Zamawiający zwraca także uwagę, iż zgodnie z zapisami SIWZ szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.
Ponadto ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty przeprowadzili wizję lokalną.

Ad. 3.

Chodnik wraz z okrawężnikowaniem i poszerzeniem jezdni został wykonany na całym etapie PIERWSZYM tj. od km. 0+000,00 do km. 1+381,85.

Dot. Ulicy Cmentarnej w Moszczenicy

1. Prosimy o dokładne wyszczególnienie (z podaniem warstw konstrukcyjnych i ich grubości) jaką konstrukcję drogi należy wykonać na odcinku dł. 118 m i 138 m.
2. Prosimy o potwierdzenie, iż istniejąca nawierzchnię bitumiczną, która jest w złym stanie należy zfrezować?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie a zapisami SIWZ i załączonym przedmiarem odcinek został podzielony na dwa zakresy prac tj.:

1) odcinek o długości 138 mb, od drogi wojewódzkiej – od km. 0+000,00 do km. 0+138,00 - szerokość jezdni 4,00 mb

Na tym odcinku należy wykonać:

- wykonanie koryta na gł. 30 cm
- wykonanie w korycie w-wy stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm
- wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. w-wy 20 cm
- profilowanie mechaniczne istniejącej nawierzchni tłuczniowej
- uzupełnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej w-w tłucznia grub. 10 cm
- wykonanie nawierzchni w-wy ścieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S

2) Odcinek o długości 118 mb, od km 0+138,00 do km. 0+256,00, szerokość jezdni: 3,00 mb

Na tym odcinku należy wykonać:

- wykonanie koryta na gł. 30 cm w końcowym odcinku prac długości 90 mb
- wykonanie podbudowy tłuczniowej grub. w-wy 20 cm
- mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej szer. 3,00 mb wraz z uzupełnieniem warstwą tłucznia 10 cm
- wykonanie nawierzchni w-wy ścieralnej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S

Ad. 2.

Istniejącej nawierzchni asfaltowej nie należy frezować tylko dokonać jej rozbiórki mechanicznej w ramach realizowanych robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta.

Dot. ul. Wietrznej w Michałowie

1. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej?

Odpowiedzi:

Ad. 1.

Głębokość frezowania istniejącej nawierzchni - należy przyjąć 1-3 cm.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a