Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 08.04.2019 r.

INW.271. 10.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego..

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
Dotyczy: załącznik nr 7 – wytyczne dla opraw oświetleniowych.
Dla opraw oświetleniowych zamawiający oczekuje znaku ENEC.
Ze względu na wprowadzane zmiany konstrukcyjne w oprawach, każdorazowo wymagana jest aktualizacja parametrów do znaku ENEC co jest procesem długotrwałym.
Czy zamawiający uzna jako równoważne sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez laboratorium producenckie, nadzorowane przez niezależne laboratorium akredytowane w IEC(International Electrotechnical Commission) i PCA(Polskie Centrum Akredytacji), działające w trybie SMTL (Supervised Manufacturers' Testing Laboratory) w IEC, w zakresie badań wymaganych do znaku ENEC?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga aby zaproponowane oprawy oświetleniowe posiadały certyfikat międzynarodowej instytucji certyfikującej typu ENEC, DEKRA potwierdzający deklarowane parametry techniczne.

Pytanie 2.
Dotyczy: załącznik nr 7 – wytyczne dla opraw oświetleniowych.
Zamawiający umieścił parametry oprawy - max waga 7kg, max wysokość 10 cm.
Wymienione parametry nie maja wpływu na jakość oświetlenia i w znaczący sposób ograniczają możliwość dobrania najkorzystniejszego rozwiązania pod względem oświetleniowym jak i cenowym.
Czy zamawiający zdecydowałby się na usunięcie, bądź zmianę tego zapisu ? Wprowadzając parametr waga nie więcej niż 14 kg, wysokość nie więcej niż 15 cm. Umożliwiając tym samym zaoferowanie najkorzystniejszego rozwiązania pod względem jakości oświetlenia i ceny ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby waga oprawy wynosiła maks. 10 kg oraz jej wysokość nie przekraczała 15 cm.

Pytanie 3.
Dotyczy: załącznik nr 7 – wytyczne dla opraw oświetleniowych
Zamawiający umieścił parametr oprawy - dostęp do komory zasilania od góry ze względu na ułatwienie prac konserwacyjnych.
Powszechnie stosowane oprawy uliczne mają również dostęp do komory zasilania od dołu. Dzięki czemu możliwe są prace konserwacyjne na niższej wysokości.
Czy zamawiający dopuści oba rozwiązania ? Czyli zarówno dostęp do komory zasilania od góry i od dołu ?

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza aby dostęp do komory zasilania możliwy był zarówno od góry lub od dołu oprawy.

Pytanie 4.
Dotyczy: załącznik nr 7 – wytyczne dla opraw oświetleniowych
Zamawiający umieścił parametr oprawy – zakres temperatur pracy od -30 do +45.
Na terenie Polski w porze nocnej, w której pracują oprawy uliczne max wartość temperatury dodatniej to ok. 25 stopni.
Czy zamawiający zdecydowałby się na przyjęcie zakresu temperatur zgodnego z klimatem, w którym mają być zainstalowane oprawy ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany odnośnie zakresu temperatur pracy oprawy.

Pytanie 5.
Ze względu na rozbieżności w opisie trybu postępowania zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy postepowanie ma tryb „ Zaprojektuj i wybuduj" czy „Roboty budowlane".
Odpowiedź:
Zadanie pn.: „Modernizacja dróg publicznych w gminie Moszczenica: Etap I – poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego" realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj" z uwagi na fakt, iż część linii oświetleniowych, przewidzianych do realizacji nie posiada jeszcze dokumentacji projektowej.

Pytanie 6.
Zamawiający zapisał iż posiada obliczenia fotometryczne. Obliczenia nie zostały dołączone do dokumentacji. Czy zamawiający może udostępnić ww. dokumentację ?
Odpowiedź:
Zamawiający posiada obliczenia fotometryczne, które zostały wykonane na potrzeby przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej w celu sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający udostępni te obliczenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jeliczejczyk
SEKRETARZ GMINY

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a