Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.10.2026 r.

IPZ.271. 41 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie 1:

Czy inwestor dopuszcza dowolność w wyborze typu zbiorników retencyjnych v 200 m3 i materiału z jakiego zostaną wykonane?

Pytanie 2:

Dokumentacja jednoznacznie nie wskazuje na technologię wykonania zbiorników retencyjnych v 200 m3 prosimy o informację czy zbiorniki mają być skręcane, spawane czy betonowe prefabrykowane.

Odpowiedź na pyt. 1 i 2

Zgodnie z pkt 4.1 PFU (str. 13) retencja wody w zbiornikach retencyjnych stalowych zewnętrznych posadowionych na fundamentach żelbetowych.

Zgodnie z treścią PFU str. 38 ściany zbiornika izolowane od zewnątrz wełną mineralną o grubości 100mm, przykrytą blachą trapezową, profil T18mm, grubości 0,50mm, powlekaną w kolorze RAL (do ustalenia z inwestorem). Inwestor zaleca kolor zbiorników niebieski (intensywny odcień, zbliżony do standardowych kolorów przemysłowych, takich jak niebieski sygnałowy lub szafirowy z palety RAL (np. RAL 5010, 5015, lub 5012).

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski