Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.10.2026 r.

IPZ.271. 41 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie analizy wody surowej ujmowanej z obu studni.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia Sprawozdanie z badań w załączeniu.

2) Pytanie 2:

Prosimy o informację czy należy przewidzieć stację tymczasową w celu braku przerw w dostawie wody podczas realizacji zadania
Odpowiedź:
Ujęcie jak i stacja uzdatniania wody musi pracować w trybie ciągłym. Wykonawca musi zapewnić pracę SUW do czasu uruchomienia nowego obiektu w sposób gwarantujący jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3) Pytanie 3:

Czy należy wycenić całkowicie nową rozdzielnię technologiczną ze sterownikiem PLC do sterowania urządzeniami technologicznymi?
Odpowiedź:
Tak - należy wycenić nową rozdzielnię technologiczną ze sterownikiem PLC zapewniającą sterowanie zamontowanymi urządzeniami technologicznymi.

4) Pytanie 4:

Jakie funkcje spełnia rozdzielnia wykonana w 2025 roku?

Odpowiedź:
Rozdzielnia wykonana w 2025 steruje tylko i wyłącznie uzdatnianiem wody w zakresie filtracji 1-go stopnia tj. odżelazianiem w trybie automatycznego sterowania cyklem filtracyjnym (filtracja-regeneracja-stabilizacja)

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski