Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2015.06.02

INW.271. 5.2015.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białkowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.
Zgodnie z zapisami Rozdz. VIII ust. 1 pkt. 2 SIWZ Zamawiający określił, iż warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na **budowie sieci kanalizacji sanitarnej** o długości minimum 1000 m (każde zamówienie).

W związku z powyższym w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca powinien wykonać w/w zamówienia.

Ad. 2.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ projektem budowlanym.

Ad. 3.
Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych.
Opłaty za zajęcie pasa drogowego będą naliczane w przypadku zajęcia pasa drogi powiatowej przez Zarządcę drogi – Zarząd Dróg Powiatowych.

Ad. 4.
Do wykonania przewiertu należy zastosować rury jak w projekcie, tj. PEHD SDR 17, dwuwarstwowe, molekularne, niepołączone z wkładką ze stali nierdzewnej. Zewnętrzna powłoka może być z materiału RC.

Ad. 5.
Tak, należy zapewnić ciągłość pracy pompowni.

Ad. 6.
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości. Odwodnienie należy przewidzieć w cenie ryczałtowej podanej w ofercie.

Ad. 7.
Studnie winny być obsypane piachem a w szczególnych przypadkach piaskiem z cementem. Dotyczy to studni zlokalizowanych w pasie jezdnym oraz we wjazdach.

Ad. 8.
Parametry agregatu prądotwórczego będącego przedmiotem zamówienia:
- moc: 30kVA (28-32 kVA)
- stabilizacja napięcia – na podwoziu kołowym z możliwością doczepienia do samochodu osobowego
- agregat napędzany silnikiem DIESEL.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jędrzejczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski