**Gmina Moszczenica**
*ul. Kosowska 1*
*97-310 Moszczenica*
*tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87*
*e-mail: ug@moszczenica.pl*
*oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl*
*BIP: http://www.bip.moszczenica.eu*
*NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948*

Moszczenica 04.12.2025 r.

PBP.271. 27 .2025

**Do Zainteresowanych**

***Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Zakup urządzeń do magazynowania energii.***

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

**1) Pytanie:**

Szanowni Państwo, chcielibyśmy wziąć udział w postępowaniu natomiast mamy problem z doborem odpowiednich komponentów.
Przeanalizowaliśmy karty katalogowe różnych producentów, jednak żadne z dostępnych urządzeń nie spełniają parametrów określonych w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, na jakich konkretnie urządzeniach lub rozwiązaniach wzorowali się Państwo podczas tworzenia treści zapytania. Pozwoli nam to właściwie ocenić możliwości udziału w postępowaniu oraz przygotować ofertę zgodną z wymaganiami technicznymi..

**Odpowiedź:**
Zamawiający wskazał w Opisie Przedmiotu Zamówienia wyłącznie kluczowe oraz podstawowe parametry techniczne sprzętu, w pełni odpowiadające rzeczywistym potrzebom. Zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, w dokumentacji przetargowej Zamawiający nie posługuje się nazwami technologii ani nazwami konkretnych producentów. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że dysponuje oficjalnymi kartami produktowymi dostępnymi na stronach internetowych producentów, które spełniają określone w OPZ wymagania.

Podkreślenia wymaga, że wskazane parametry mają charakter minimalny, zgodnie z zapisami OPZ. Oznacza to, że każdy produkt, który spełnia te wymagania – również z nadwyżką – pozostaje zgodny z przedmiotem zamówienia i może zostać zaoferowany w postępowaniu..

**2) Pytanie:**

Mam pytanie do postępowania pn. „Zakup urządzeń do magazynowania energii" https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8d69fcd3-0f9f-4a10-83d3-95db69065e33:

W wymaganiach pojawia się " Urządzenie musi posiadać złącze DG-agregat prądotwórczy o maks. prądzie wejściowym 110A" – czy dopuszczają Państwo rozwiązanie o prądzie przynajmniej 70A?

W wymaganiach pojawia się Maks. moc wyjściowa (na jedną fazę): 25kW" – czy dopuszczają Państwo rozwiązanie o mocy wyjściowej (na jedną fazę) przynajmniej 16 kW?

W wymaganiach pojawia się " Maks. prąd wyjściowy: 110A " – czy dopuszczają Państwo rozwiązanie o prądzie przynajmniej 70A?

Trudno znaleźć rozwiązanie (falownik) odpowiadające tak dużym wartościom prądu i mocy przy zachowaniu mocy nominalnej 50 kW i wskazanym napięciu baterii. Zmiana wymagań pozwoliłaby na wykorzystanie falowników typowych tj. o sprawdzonym działaniu i obecnych na rynku.

**Odpowiedź:**
Zamawiający nie dopuszcza wskazanych przez Wykonawcę propozycji.

**3) Pytanie:**

Szanowni Państwo, zwracam się z pytaniem odnośnie miejsca posadowienia magazynu energii. Proszę o potwierdzenie, że będzie to na zewnątrz. W treści zapytania jest również informacja o dostarczeniu 300 mb przewodu zasilającego. Proszę o informację, czy ta długość uwzględnia wszystkie 4 lokalizację, czy 300 mb przewodu trzeba założyć na każde zadanie? Proszę również o informację, czy konieczne będą prace ziemne (przekop, przecisk itd.)?

**Odpowiedź:**
Zamawiający informuje, iż:
- magazyny energii będą posadowione na zewnątrz,
- długość przewodu określona w SWZ uwzględnia wszystkie 4 lokalizacje,
- zakres przedmiotowego zamówienia nie obejmuje prac ziemnych.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski