Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 24.03.2023 r.

INW.271. 15 .2023

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie:

1. W udostępnionym opisie jest informacja, że można obniżyć klasę odporności ogniowej do „D" a wypunktowane są wymagania jak dla klasy „C". Prosimy o informację jaką klasę odporności należy przyjąć do oferty. Jest to istotna kwestia dla potencjalnego GW, jeśli miałby realizować dach w konstrukcji stalowej.

Odpowiedź:

Projektowany budynek traktowany jest jako niski , dwukondygnacyjny i zgodnie z paragrafem 212 ust. 3 Warunków Technicznych , może być zrealizowany w klasie D odporności pożarowej. Z uwagi na powyższe modyfikuje się zapisy PFU.
W załączeniu do niniejszej odpowiedzi na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza się skorygowane PFU.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a