Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 14.09.2020 r.

INW.271. 21.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej w miejscowości Raciborowice, gm. Moszczenica.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że załączona do SIWZ dokumentacja jest kompletna do realizacji przedmiotu zamówienia. Ewentualne zmiany terminu realizacji przedmiotowego zamówienia będą możliwe jedynie na warunkach określonych przez Zamawiającego w SIWZ i wzorze umowy.

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w Rozdz. III SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza posiadanie prawa do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja.

4. W odniesieniu do zapisów rozdziału III SIWZ ust. 11 w związku z obecną sytuacją na rynku pracy – dotykającą wszystkie branże brak osób do pracy na różnych stanowiskach oferent wnosi o zniesienie wymogu zatrudnienia do realizacji niniejszego zamówienia osób bezrobotnych lub o odstąpienie od karania wykonawcy, który udowodni fakt, że dokonał należytej staranności i podjął

działania w celu zatrudnienia osób bezrobotnych, lecz z przyczyn od niego niezależnych było to niemożliwe.

Należy dodać, że obecnie wielu pracodawców z różnych sektorów, a szczególnie z branży budowlanej boryka się ze znaczącymi niedoborami kadrowymi z powodu braku osób zainteresowanych podjęciem pracy. W związku z tym, mając na uwadze nasze dotychczasowe doświadczenia z postępowaniami obarczonymi tego typu wymaganiami uważamy, że tak sformułowany wymóg dotyczący zatrudnienia osób bezrobotnych jest niedostosowany do obecnych realiów rynku pracy i szkodliwy społecznie, gdyż naraża wykonawcę robót na dotkliwe kary, nawet gdy z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie pozyskać odpowiedniej liczy osób bezrobotnych do pracy. W obecnym czasie realizujemy kilka kontraktów, na których taki zastosowany był taki wymóg i mimo naszych usilnych starań z reguły nie udaje się pozyskać pracowników z grona osób bezrobotnych, co dokumentujemy Zamawiającym poprzez przekazanie im kopii naszych wystąpień do właściwego urzędu pracy w sprawie skierowania do nas osób bezrobotnych w celu podjęcia pracy na naszych budowach..

Konkludując wnosimy o całkowite zniesienie przytoczonego wymogu, gdyż przy obecnej sytuacji rynku pracy nie pełni on żadnej roli społecznej, a jedynie w wyraźny sposób poprzez ewentualne kary ogranicza rentowność pozyskanych przez firmy kontraktów, a także może w realny sposób negatywnie wpływać na ilość złożonych ofert w niniejszym postepowaniu, co z pewnością nie leży w interesie zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za niewypełnienie obowiązku związanego z zatrudnieniem do realizacji zamówienia osób bezrobotnych, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że spełnienie w/w wymagań nie mogło zostać zrealizowane z przyczyn od niego niezależnych pomimo dołożenia należytej staranności.

5. W których pozycjach przedmiarowych uwzględniono roboty związane z obsługą geodezyjną tego kontraktu?

Odpowiedź:

Obsługę geodezyjną inwestycji obejmującą pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, a także ewentualne inne pozycje nieuwzględnione w przedmiarze robót załączonym do SIWZ, które według Wykonawcy powinny zostać ujęte w wycenie należy wycenić jako kolejne pozycje po zakończeniu wyceny kosztorysowej.

6. Prosimy o doprecyzowanie informacji dot. znaków aktywnych:
- czy to mają być znaki na słupkach prostych, czy też na wysięgniku?
- czy znaki mają być zasilane wyłącznie z ogniwa fotowoltaicznego , czy też z sieci zewnętrznej – jeśli z sieci to prosimy o zamieszczenie warunków i projektu przyłącza zasilającego.

Odpowiedź:

Znaki aktywne ustawione będą poza pasem jezdni na słupkach z rury stalowej ocynkowanej. Znaki zgodnie z projektem będą zasilane z ogniw fotowoltaicznych.



Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a