Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 10.11.2026 r.

IPZ.271. 43 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie:

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej? Wiele postępowań przetargowych, w których braliśmy udział, zakończyło się podpisaniem umowy na dostawę i montaż technologii bezciśnieniowej. Początkowo inwestorzy w znacznej części przewidywali zastosowanie jedynie tradycyjnych rozwiązań ciśnieniowych, jednak po przedstawieniu naszych produktów jako równoważnych decydowali się na wdrożenie właśnie ich. Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt 1 załącznika nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia (swz) określającym wymagania w zakresie technologii filtracji i uzdatniania wody.

2) Pytanie:

Czy Inwestor dopuszcza dłuższy termin realizacji zadania? Wykonanie takiej Inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj wg nas powinno trwać średnio ok 1,5 roku do 2 lat. Realizacja tego zadania do czerwca 2027 może być nierealna. Same prace administracyjne trwają min 3-6 miesięcy.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt 10 załącznika nr 9 do specyfikacji warunków zamówienia (swz) określającym harmonogram i termin realizacji zamówienia.

Dariusz Magacz – Wójt Gminy Moszczenica
/podpis elektroniczny/

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski