Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 12.08.2020 r.

INW.271. 18.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytanie:
W zadaniu 16.2 w postępowaniu "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę w zakresie oprogramowania, systemów oraz sieci teleinformatycznych i energetycznych" jest zapis w PFU w punkcie 4.4 dot wymagań dla monitoringu wizyjnego stanowiący o parametrze technicznym kamery - "klosz z poliwęglanu"
Minimalne wymagania sprzętowe:
Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", APTINA
Liczba efektywnych pikseli 1920 (H) x 1080 (V)
Czułość 0.07 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Rozdzielczość strumienia wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264+, MJPEG/G.711
Liczba jednoczesnych połączeń maks. 4
Przepustowość łącznie 9 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Zasilanie PoE, 12 VDC
Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, klosz z poliwęglanu
W oficjalnym kanale sprzedaży nie ma już kamer wymienionych w postępowaniu, a nowe kamery zastępujące wspomniany model mają inną, nowocześniejszą budowę.
Nowe modele kamer posiadają także obudowy "wandaloodporne" ze stopniem ochrony IK10, ale są zbudowane z innych materiałów niż wymagane w postępowaniu.
Czy zamawiający zgodzi się odstąpić od wymagania dot. obudowy kamery - obudowa aluminiowa, klosz z poliwęglanu jeżeli oferowane modele kamer będą spełniały wymagania w zakresie ochrony w stopniu IK10 tylko będą zbudowane z innych materiałów.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w PFU wskazane zostały minimalne parametry dot. wymogów technicznych kamer. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt równoważny bądź lepszy. Z uwagi na powyższe rozwiązania zaproponowane przez Wykonawców, które będą lepsze, nowocześniejsze od założonych minimalnych warunków będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcel Pieńkarek