woj. łódzkie
powiat: piotrkowski
miejscowość: Moszczenica
gmina: 101006_2 Moszczenica
obręb: 0018 Moszczenica
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500
Układ współrzędnych 2000-21 - Poziom odniesienia: Kronsztadt "60"
Wykonawca: BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH "ORION" s.c.
sporządził: Włodzimierz Wróblewski - świadectwo MGPiB Nr 11137
Mapa aktualna na dzien 06-06-2013
KERG 1432 - 7 /2013
Mapę wykonano bez ustalania w KW obciążń służebnościami.
SZKIC ORIENTACJI 1:50 000
Łódź
Koluszki
Rękoraj Dobra
Rękoraj Wieś
Gajkowice
Moszczenica
PKP
Kosów
Piotrków Tr.
Podział na arkusze
1 2 3 4 5 6 7 8 9
obręb: Gajkowice
obręb: Moszczenica
Proj. słup nr. 22 P3 10/...
istn. słup do demontażu
Proj. słup nr. 23 RPK3-10,5/10E
istn. słup do demontażu
Proj. słup nr. 24 K7-10,5/12,5E
istn. słup do demontażu
istn. stacja 1-0847 "Moszczenica PKP"
DVK 110 L= 8m + mufa przelotowa
Rura osłonowa DVK 110 l= 8m + mufa przelotowa
Rura osłonowa DVK 110 l= 18m + mufa przelotowa
Proj. słup P3-10,5/4,3E
istn. AL 2x25 do przewieszenia
istn. słup do demontażu
Rura osłonowa DVK 110 l= 10m + 1 mufa przelotowa
kabel średniego napięcia
istn. przyłącze AsXSn 4x16 do przewieszenia
Proj. 2 x AsXSn 4x70+25mm2 L~29m
Proj. 2x AsXSn 4x70+25mm2 L~23m
istn. przyłącze Al 4x16 do wymiany na AsXSn 4x25 L=21(26)+16(21)m
SRS 160 L + mufa
Dworcowa
ul. Łódzka j.asf.
18m² + rozbiórka płotu
STAROSTA PIOTRKOWSKI
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrków Tryb., Al. 3 Maja 33, tel. 649-60-8
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120 poz. 1268)
uzgodniono
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Opinia Nr ...... Piotrków Tryb., dnia 22 LIP. 2014
FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
tel. 727-906-995 e-mail: instal.projekt@vp.pl
OBIEKT: Usuniecie kolizji z projektowaną drogą - Rekoraj, Gajkowice, Moszczenica
ADRES:
PROJEKTOWAŁ mgr inż. TADEUSZ PLUTA
PODPIS
NR UPR. GT-I-10220/22/76
ASYSTENT mgr inż. PAWEŁ CHEMIELEWSKI
SKALA 1:500
BRANŻA: elektryczna
MAJ 2014
PRZEDMIOT:
Rys.