Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 16.04.2019 r.

INW.271. 10.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego..

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
W odpowiedziach z dnia 08.04.2019r. Zamawiający przyznał, że posiada projekt fotometryczny na podstawie którego prawdopodobnie wskazano min. strumienie świetlne opraw oraz max. moce. Dla zachowania transparentności oraz przejrzystości postępowania przetargowego, finansowanego z publicznych środków projekt fotometryczny wykonany na potrzeby stworzenia OPZ powinien być dostępny do publicznej wiadomości. W naszej ocenie każdy Wykonawca powinien mieć prawo zapoznania się z wzorcowymi obliczeniami przed złożeniem oferty. Jest to bardzo istotne gdyż zgodnie z SIWZ przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji m.in. projekt fotometryczny i wówczas może wystąpić sytuacja, że Inwestor będzie wymagał innych klas oświetleniowych niż przyjął Wykonawca. Konsekwencją tego będzie, że Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zadania w założonej przez siebie kwocie, bo konieczne będzie użycie opraw o np. droższej optyce.
Wnosimy o udostępnienie obliczeń fotometrycznych, odstąpienie od zapisu wskazującego min. strumień oprawy i pozostawienie dobór strumienia świetlnego opraw na podstawie wykonanych obliczeń fotometrycznych.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia następujący dokument – audyt oświetlenia zawierający obliczenia fotometryczne.

Pytanie 2.
Analizując treść dokumentacji technicznej zauważyliśmy rozbieżność pomiędzy zapisami w PFU, Wytycznymi dla opraw oraz STWiOB. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy oprawy mają charakteryzować się odpornością na uderzenia na poziomie IK09 czy IK08?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania stopnia IK09 dla opraw ulicznych, ze względu na niższe ryzyko uszkodzenia.

Pytanie 3.
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2 (z dn. 08.04.2019r.) wnosimy o dopuszczenie do stosowania opraw LED o wadze co najmniej do 12 kg. Większość obecnie stosowanych przez Państwa opraw wyładowczych przekracza znacznie wagę 10 kg. Zmianę zapisu o wadze opraw , np. do 12kg pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji i nie ograniczy dostępu do zamówienia publicznego innym Wykonawcom. Warto dodać że, w przypadku opraw wykonanych w technologii LED wyższa waga powinna być atutem a nie wadą gdyż pozwala na lepsze odprowadzenie ciepła, a tym samym poprawia wydajność oprawy przez co możliwe jest obniżenie zużycia energii oraz wydłuża się żywotność diod/oprawy, tym samym zmniejszając koszty związane z eksploatacją. Jeśli jednak z jakich sobie znanych powodów, chcieliby Państwo utrzymać zapis ograniczający wagę opraw do 10 kg, prosimy o przedstawienie wyników z ekspertyz technicznych potwierdzających konieczność takiego ograniczenia dla typów słupów występujących na terenie Gminy. Domyślamy się że posiadają Państwo takie dokumenty skoro wymagane jest tak ściśle ograniczenie wagi opraw LED.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie opraw LED o wadze co najmniej do 12 kg. Mimo wcześniejszej odpowiedzi Zamawiający nie dopuszcza także opraw LED o wadze do 10 kg. Zamawiający informuje, iż maksymalna waga oprawy wynosi 7 kg, dopuszcza się ponadto tolerancję +/- 15%.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.