Moszczenica 2007-07-10

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
pow. piotrkowski woj. łódzkie
tel./fax: 044 616-96-25
NIP: 771-16-61-550
Reg.: 000543605
e-mail: ug@moszczenica.pl

Wójt Gminy Moszczenica
Bogusław Lech

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi gminnej Białkowice – Gazomia Nowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie"

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, oraz Nr 227, poz. 1658) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy tj. fax - 5.07.2007r., pismo 9.07.2007r. informuje:

Ad. 1 Tak do oferty zgodnie z pkt. 26 ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Oferta powinna zawierać) – Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem (wg dołączonego do SIWZ kosztorysu nakładczego i przedmiaru). Oferent nie ma obowiązku wypełniania druków opracowanych przez Zamawiającego, ale zgodnie z pkt. 10 ust. 11 SIWZ ofertę należy przedstawić wg formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.

Ad. 2 W SIWZ załączono przedmiar i kosztorys nakładczy szczegółowy, zgodnie z pkt. 26 ust. 3 SIWZ oferta powinna zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 1.1 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. poprzez przedmiar robót należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonywania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Tak więc przedmiar robót jest podstawą wykonania pozostałych kosztorysów metodami: uproszczoną lub szczegółową.

Ad. 3 Zgodnie z pkt. 5 ust. 6 ppkt. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunkiem udziału w postępowaniu jest znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: dysponowanie niezbędnym potencjałem ekonomicznym tzn. w ubiegłym roku obrotowym osiągniecie przychodu rocznego z działalności podstawowej nie mniejszego niż wartość wycenionego przedmiotu zamówienia (wartość podana w formularzu ofertowym) lub znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadanie środków finansowych na podstawowym rachunku bankowym w wysokości co najmniej wartości wycenionego przedmiotu zamówienia (wartość podana w formularzu ofertowym). Na potwierdzenie spełnienia tego warunku zgodnie z § 1 pkt. 3 ppkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający w pkt. 6 ust. III ppkt. 1 SIWZ żąda od wykonawcy sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż okres 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Z treści złożonego dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 5 SIWZ Wykonawca spełnił.

Ad. 4 W kosztorysie ofertowym w poz. 15 i poz. 16 należy wycenić i zastosować malowanie cienkowarstwowe.

Ad. 5 Zgodnie z pkt. 12 Specyfikacji Istotnych Warunków przy wycenie przedmiotu zamówienia w cenę oferty należy wliczyć min.: koszty związane z wycinką drzew zgodnie z decyzją Zn. RS III 7635-3/2006 (wycięte drzewa pozostają własnością Inwestora czyli Gminy Moszczenica, o terminie wycięcia należy powiadomić Inwestora)

Ad. 6 W poz. Nr 7 oraz 11 kosztorysu ofertowego Białkowice Etap II należy wycenić i zastosować kostkę betonową koloru czerwonego gr. 8 cm. W opisie technicznym należy uwzględnić zmiany naniesione przez Projektanta zgodnie z załączonym do niniejszego pisma (ksero opisu z poprawkami).

Ad. 7 Należy wycenić i zastosować zawarte w kosztorysie ofertowym Etap II poz. 12 i poz. 13 tj.: - warstwa ścieralna gr. 4 cm

- warstwa wiążąca gr. 4 cm

Ad. 8 Nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowym poz. warstwy odcinającej z piasku gruboziarnistego pod zjazdy gr. 10 cm.

Ad. 9 Podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego należy wykonać zgodnie z projektem


technicznym tj.:

- dla konstrukcji drogi – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/63
- dla wjazdów bitumicznych – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5

Ad. 10 Podbudowę zasadniczą należy wycenić i zastosować tak jak w kosztorysie ofertowym tj.: 20 cm

Ad. 11 W wycenie kosztów należy uwzględnić rozbiórkę wraz z transportem zgodnie z pozycjami kosztorysu (przedmiaru i kosztorysu ślepego) załączonymi do SIWZ.

Materiały z rozbiórki stanowią własność zamawiającego.



Załączniki:

1. kserokopia opisu technicznego w poz. w których nastąpiły zmiany
2. kserokopie przekrojów konstrukcyjnych w których nastąpiły zmiany

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a