T.M. Slusarek

URZĄD GMINY w Moszczenicy
Wpł. dnia 2014 -06- 20
Nr 6391/14 podpis

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź-Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 35
tel. 44 647 54 96, fax 44 647 14 04
piotrkow.OLT@pgedystrybucja.pl

Piotrków Tryb., 17.06.2014r.
01-RM-002036-2014
01-KAN-008629-2014

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Wasze pismo znak INW.271.65.2014 z dnia 10.06.2014r., dotyczące uzgodnienia projektu usunięcia kolizji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi Rękoraj-Moszczenica", informujemy, że wyrażamy zgodę na pozostawienie istniejących przyłączy napowietrznych 0,4kV bez zmian tylko i wyłącznie w przypadku możliwości podpięcia istniejącego przyłącza (bez konieczności jego wydłużenia) do przebudowanego stanowiska słupowego.

W pozostałych przypadkach np. tam gdzie będzie konieczne jego wydłużenie, należy bezwzględnie istniejące przyłącze wymienić na pełnoizolowane wykonane przewodem typu AsXSn 4x25mm^2 lub AsXSn 2x25mm^2 (0,6kV).

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Panem Pawłem Kołtunowskim tel. /44/ 645-02-66. Adres do korespondencji: **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski ul. Narutowicza 35, Wydział Majątku Sieciowego.**

Do wiadomości: RM/E – infos
Kopia RM/R

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź - Teren
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
Dyrektor Rejonu
Włodzimierz Kuliś