Moszczenica 01.03.2024 r.

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania na wykonanie zadania pn.: Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do Zamawiającego, niniejszym informuję:

Pytania:

1. Proszę o informację, jakie szprosy należy zastosować w nowej stolarce okiennej: naklejane, międzyszybowe, wiedeńskie czy konstrukcyjne?
2. Proszę o informację, gdzie na elewacji znajdują się poszczególne okna. Do wymiany jest 42 szt. okien a na elewacjach jest ich 33 szt.
3. W projektowanych postanowieniach Umowy widnieje informacja, że zakres rzeczowy obejmuje prace zgodnie z projektem a także kosztorysem ofertowym, jak również, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z kosztorysem ofertowym. Do postępowania nie został dołączony przedmiar robót, który jest konieczny do sporządzenia kosztorysu ofertowego. Proszę o udostępnienie Przedmiaru robót.
4. Do wymiany jest 42 szt. okien i 19 szt. parapetów wewnętrznych. Proszę o informację, przy których oknach należy zamontować nowe parapety oraz co z pozostałymi parapetami?

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Szprosy powinny być konstrukcyjne.

Ad. 2.
Zamawiający potwierdza, iż do wymiany są 42 okna, na co wskazuje załączona do ogłoszenia dokumentacja. Zamawiający zachęca do skorzystania z wizji lokalnej, która pozwoli zweryfikować tę liczbę oferentowi w rzeczywistości.

Ad. 3.
Zamawiający nie wymaga załączania do oferty kosztorysu ofertowego. Z uwagi na powyższe zmodyfikowano zapisy wzoru umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ad. 4
Zgodnie z dokumentacją Wykonawca ma obowiązek wymiany wszystkich parapetów na parterze oraz piętrze (19 sztuk).
Pozostałe miejsca po wymianie okien, w których powinny znajdować się parapety należy zakończyć zaprawą cementową z zachowaniem odpowiedniego spadku.

PROBOSZCZ

Ks. Władysław Paś