Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 16.04.2019 r.

INW.271. 10.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego..

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
Czy Gmina dopuszcza połączenie pomiędzy Gateway a sterownikami w oprawie inne niż GSM np. radiowe?
Pytanie 2.
Czy jeżeli wykonawca zapewni dostęp do sieci poprzez karty GSM nie obciążając gminę dodatkowymi kosztami to czy takie rozwiązanie Gmina dopuści?
Odpowiedź (dot. pyt. 1 i 2):
Zgodnie z zapisami SIWZ: sposób połączenia bezprzewodowo za pośrednictwem sieci WIFI, która jest własnością Zamawiającego opcjonalnie LTE lub przez sieć Ethernet lub światłowodowo w miejscach dostępnych do sieci Zamawiającego.
Zamawiający dysponuje własną siecią światłowodową i WIFI pokrywającymi cały obszar gminy. Zamawiający nie wyrazi zgody na transmisję danych poprzez karty GSM generujące dodatkowe opłaty dla Zamawiającego.

Pytanie 3.
Czy Gmina zezwala na zainstalowanie systemu, przechowywanie i administrowanie danych na serwerze wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza szczelność sterownika tupu Gateway IP65? Sterownik umieszczany jest w słupie lub szafie oświetleniowej czy budynku należącym do Gminy stąd nie jest konieczna aż taka szczelność jak IP 65.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg IP 65 dla sterowników grupowych, które mogą być umieszczane również poza szafką oświetleniową.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający dopuszcza sterowanie oraz kontrolę pkt świetlnych poprzez interfejs 1-10V oraz DALI?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza się sterowanie poprzez interfejs cyfrowy DALI lub analogowy 1-10V

Pytanie 6.
W przypadku użycia gniazda NEMA np. 7PIN sterownik będzie na zewnątrz oprawy dlatego prosimy o zmianę zapisu o sposobie montażu sterownika na zewnątrz oprawy.
Odpowiedź:
Zamawiający w SIWZ dopuścił montaż sterownika poprzez gniazdo NEMA lub ZHAGA, a więc na zewnątrz oprawy.

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Wiekarek

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.