Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.10.2026 r.

IPZ.271. 41 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie 1:

Zgodnie z opisem wymagań zawartych w PFU SUW Baby przedmiotową Stację, należy wpiąć do istniejącego systemu monitoringu, którego producentem i wykonawcą jest konkretna firma i tylko ona jest w stanie dokonać wpięcia nowego obiektu.
W związku z powyższym wnosimy, aby Inwestor dopuścił dla przedmiotowej stacji, możliwości dostawy drugiego niezależnego systemu monitoringu np. SCADA TelWin. Zapewni to Inwestorowi niezależność działania dwóch systemów, możliwość korzystania z wizualizacji w razie awarii istniejącego systemu oraz możliwość wpięcia w przyszłości wszystkich obiektów do nowego systemu monitoringu.

Odpowiedź:
W Przedsiębiorstwie Komunalnym w Moszczenicy funkcjonują dwa systemy monitoringu infrastruktury wod-kan jednym z nich jest SCADA zainstalowany w 2025 r. dla oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym dopuszczamy zainstalowanie na SUW Baby systemu SCADA. (planowane jest ujednolicenie całego systemu w postaci przejścia tylko na SCADA).

2) Pytanie 2:

W przypadku pozostawienia wymogu wpięcia SUW Baby do istniejącego systemu wizualizacji oraz aby nie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji wnosimy o:
• wyłączenie wykonania wpięcia w istniejący system - z zakresu przetargu (wykonawca udostępni niezbędne rejestry, a zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie), lub
• podanie kosztów, równych dla wszystkich oferentów, za wpięcie w istniejący system monitoringu dla obu stacji.

Odpowiedź:
Wymóg wpięcia do istniejącej wizualizacji pozostaje po stronie wykonawcy.

WOJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski