Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 14.02.2023 r.

GGO.271.1.2023

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 382 000 euro na wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Inwestycja zgodnie z par. 3.1 ust 82 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz.1839) wymaga decyzji środowiskowej. Rozporządzenie z czasów opracowania dokumentacji (2014- 2015 r.) również obligowało do uzyskania takiego dokumentu
   - Czy Zamawiający jest w posiadaniu stosownej decyzji środowiskowej? Jeżeli tak prosimy o jej dołączenie do postępowania
   - Czy ww. decyzja środowiskowa została wydana na podstawie raportu oddziaływania na środowisko? Jeżeli tak to wymagane jest pozwolenie na budowę.

2. Oprócz przypadku opisanego wyżej pozwolenie na budowę nie jest wymagane na samą rekultywację składowiska, jednak w zakresie inwestycji jest również budowa zbiornika odparowującego oraz studni odgazowujących. Oba te elementy wymagają pozwolenia na budowę, której brak w dokumentacji. Czy zamawiający posiada stosowne pozwolenie na budowę?

3. Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję o zamknięciu składowiska? Ta załączona do postępowania określa termin wykonania rekultywacji na 11 listopada 2022 roku, więc jest nieważna.

4. Ww. decyzja mówi o montażu urządzeń do spalania biogazu (pochodnia), a w dokumentacji jest kominek wywiewny. Czy w zakresie inwestycji jest montaż urządzenia do spalania biogazu czy jedynie wykonanie kominka wywiewnego? Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych.

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia bezpośrednio nie wymaga od Wykonawcy uzyskania stosownych dokumentów pozwalających na realizację inwestycji.
   Czy Zamawiający posiada kompletną dokumentację projektową oraz wszystkie niezbędne do zrealizowania inwestycji aktualne decyzje administracyjne ? Jeżeli nie to brak jest formalnych podstaw do realizacji ww. zamówienia.

6. W jaki sposób należy połączyć rurę PEHD fi 315mm z fundamentem pod studnię odgazowującą? Prosimy o załączenie szczegółowego rysunku.

7. Czy Zamawiający zapewnia nadzór autorski i inwestorski?

8. Czy w zakresie robót jest wykonanie nasadzeń krzewów i drzew? W dokumentacji nie ma żadnej informacji na ten temat natomiast w opisie zamówienia przeciwnie.

9. W związku z zadanymi Zamawiającemu pytaniami, ryczałtowym charakterem rozliczenia wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.02.2023 r.

Odpowiedzi:

Ad. 1 – 3,
Zamawiający nie posiada Decyzji środowiskowej ani decyzji pozwolenia na budowę. Wszystkie decyzje jakie posiada Zamawiający zostały załączone do niniejszego postępowania.

Ad. 4.
Zamawiający posiada pochodnię do spalania gazu składowiskowego, która została zdemontowana ze względu na brak możliwości jej odpalenia.
Zgodnie z dokumentacją zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie studni odgazowujących. Zakładane ilości gazu nie będą wymagały spalania.

Ad. 5.
Cała dokumentacja oraz decyzje jakie posiada Zamawiający zostały załączone do niniejszego postępowania.
Zgodnie z zapisami SWZ dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych podczas realizacji zadania. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach oferowanej ceny dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji.

Ad. 6.
Rura PEHD z nawierconymi w dolnej części otworami winna być posadowiona na fundamencie z płyt betonowych lub na płycie z chudego betonu.

Ad. 7.
W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację, którą posiada Zamawiający, nadzór autorski będzie sprawowany przez autora projektu.
Zamawiający nie zapewnia nadzoru inwestorskiego, jeżeli nie jest wymagany.

Ad. 8.
Zgodnie z zapisami SWZ przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Ad. 9.
Zamawiający zmienił terminu składania ofert.



Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a