Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 21.10.2026 r.

IPZ.271. 41 .2026

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 404 000 euro na wykonanie zadania pn: Przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Baby w Gminie Moszczenica.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania na wszystkie działki objęte inwestycją? Czy wszystkie działki objęte inwestycją są własnością Zamawiającego?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami oraz prawo własności wszystkich działek objętych inwestycją o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU).

2) Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzenie popłuczyn.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody (decyzja znak RS.6341.155.2016.DM) ważne do dnia 28 października 2026 r. i jednocześnie informuje, że wniosek o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego złożono dnia 21.05.2026r (według zapewnień ZZ PGW Wody Polskie w PT nowe pozwolenie zacznie obowiązywać od 29.10.2026r.). Wnioskowane parametry są takie same.

Zamawiający wskazuje również, że zgodnie z pkt 1.1.1, 1.1.2 oraz 5.1.5 PFU, przedmiot zamówienia jest realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i formalnoprawnej, w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii decyzji i pozwoleń (w tym wodnoprawnych, jeśli zmiana technologii lub parametrów zmodernizowanej stacji tego wymaga).

3) Pytanie 3:

Proszę o zmianę technologii wykonania budynku stacji uzdatniania wody (SUW) z technologii kontenerowej, przewidzianej w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), na technologię tradycyjną (murowaną). Wynika to z konieczności spełnienia obowiązujących wymagań i norm w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu. Przyjęte w PFU rozwiązanie w technologii kontenerowej nie zapewni wymaganej izolacyjności akustycznej. W konsekwencji zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania budynku Stacji Uzdatniania Wody

(SUW) z kontenerowej na tradycyjną (murowaną).
PFU w pkt 1.1.1, 4.1 oraz w dedykowanej sekcji „BUDYNEK KONTENEROWY" wprost i jednoznacznie nakazuje budowę budynku kontenerowego SUW jako obiektu modułowego z płyt warstwowych.
Odnosząc się do argumentu dotyczącego hałasu, Zamawiający podkreśla, że na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za zaprojektowanie obiektu kontenerowego i jego przegród w taki sposób, aby spełniał on aktualne Warunki Techniczne oraz obowiązujące normy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Osiągnięcie wymaganej izolacyjności akustycznej w technologii kontenerowej jest powszechnie stosowane i możliwe m.in. poprzez dobór płyt warstwowych o odpowiednim rdzeniu wygłuszającym (np. wełna mineralna), zastosowanie obudów dźwiękochłonnych lub osłon antywibracyjnych (cokoły z wibroizolacją, przekładki antywibracyjne).

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski