Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 2015.04.23

INW.271. 4.2015.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia ponizej 5 186 000 euro na wykonanie rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap I w km od 0+0,00 do 2+ 027,36.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.

Zgodnie z zapisami w SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.

Ponadto mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami.
Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy jak również zamówieniem dodatkowym gdyż zgodnie z art. 632 Kc *„przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac".*
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Ad. 2.
Wycinkę drzew Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z harmonogramem robót jaki zostanie sporządzony i przedstawiony Zamawiającemu.

Ad. 3., Ad. 4.
Wszystkie materiały z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Miejsce wywozu materiałów z rozbiórki zostanie wskazane Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji (odległość wywozu do 6 km).

Ad. 5.
Zamawiający posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

Ad. 6.
Zamawiający udostępnił wykonawcom całość dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych wymaganą przepisami ustawy Pzp oraz informuje, iż opisał przedmiot zamówienia przy pomocy dokumentacji projektowej wykonanej przez biuro projektowe, które złożyło oświadczenie o jej kompletności.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty i zrealizowania zamówienia.
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Ad. 7.
Zamawiający dysponuje wymaganymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, obowiązki wynikające z niniejszych decyzji i uzgodnień obciążają Wykonawcę.

Ad. 8.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie w konstrukcji nawierzchni jezdni takiej warstwy.

Ad. 9.
Trwałość konstrukcji nawierzchni przewidziana jest na okres minimum 20 lat.

Ad. 10.
Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Ad. 11.
Mając na uwadze zapisy SIWZ przy uwzględnieniu wykładni przepisu art. 36a ustawy Pzp wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Ad. 12.
Zamawiający nie dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej.

Ad. 13
Zamawiający nie akceptuje uzależnienia terminu realizacji zamówienia od daty podpisania umowy. Zgodnie z zapisami SIWZ termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 4 miesiące od daty podpisania umowy.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcell Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski