Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 25.04.2019 r.

INW.271. 10.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego..

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wójt Gminy Moszczenica udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy:

Pytanie 1.
Dotyczy załącznik nr 7 - wytyczne dla opraw oświetleniowych.
Dla opraw oświetleniowych zamawiający oczekuje znaku ENEC.
Zgodnie z zapisem w ogłoszeniu nr 540075117-N-2019 z dnia 16.04.2019.
Gdzie zapisano : Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu do zatwierdzenia , w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy , koncepcji rozwiązań projektowych oraz do uwzględnienia w niej uwag i sugestii Zamawiającego .
Opracowanie koncepcji z uwzględnieniem uwag i sugestii Zamawiającego . Może skutkować koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych . Takie zmiany skutkują koniecznością aktualizacji parametrów do znaku ENEC. Czy na dzień rozstrzygnięcia procedury przetargowej Zamawiający dopuszcza przedstawienie certyfikatu ENEC dla oprawy danego typu przed wprowadzeniem wymaganych zmian konstrukcyjnych. Czy dopuszcza się przedstawienie certyfikatu na docelową oprawą w terminie zakończenia prac montażowych?
Czy do czasu uzyskania certyfikacji ENEC akceptowalne są sprawozdania z badań przeprowadzonych przez laboratorium producenckie, nadzorowane przez niezależne laboratorium akredytowane w IEC (International Electrotechnical Commission) i PCA (Polskie Centrum Akredytacji), działające w trybie SMTL (Supervised Manufacturers ' Testing Laboratory) w IEC, w zakresie badań wymaganych do znaku ENEC ?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby proponowane przez wykonawców rozwiązania posiadały znak ENEC lub równoważny. Zamawiający nie zakłada wprowadzania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych w oprawach - zmiany mogą dotyczyć poziomu mocy lub strumienia oprawy oraz optyki, co nie wiąże się z koniecznością aktualizacji parametrów do znaku ENEC. Przedstawione propozycje opraw w zakresie konstrukcji i budowy materiałowej nie będą podlegały zmianom.

Pytanie 2.
Dotyczy zapisu o zastosowaniu 4 gniazd kontrolera oprawy.
Czy zamawiający dopuści wykorzystanie rozgałęziaczy gniazda NEMA/ZHAGA w celu umożliwienia rozbudowy systemu?

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

Odpowiedź:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dopuścił stosowanie gniazd zewnętrznych typu NEMA lub ZHAGA w celu montowania sterownika, w tym również podłączenia urządzeń peryferyjnych do tak zamontowanego sterownika.

Pytanie 3.
Dotyczy zapisu:
Uchwyt montażowy oprawy musi umożliwiać:
Regulację położenia oprawy w zakresie -15° do +15°
Czy Zamawiający dopuści do stosowania oprawy o innym kącie regulacji niż wyspecyfikowany pod warunkiem zmiany wysięgników o odpowiednim kącie nachylenia?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnego stopnia regulacji kąta nachylenia oprawy. Zastosowanie różnych wysięgników może w przyszłości powodować utrudnienia w eksploatacji i konserwacji oświetlenia dla Zamawiającego. Jednym z celów do osiągnięcia przez Zamawiającego jest unifikacja rozwiązań technicznych stosowanych na terenie Gminy oraz wymienność i możliwość zamiany zamontowanych opraw. Według rozeznania Zamawiającego, stawiany wymóg jest spełniany przez wielu producentów opraw, i ejst często stosowany w procedurach podobnego typu.

2. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż w załączonym wzorze kosztorysu ofertowego w poz. Nr 17 (System sterowania) i Nr 18 (Licencja (60 miesięcy) w kolumnie „ilość" należy przyjąć po 1 kpl.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marceli Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a