Pom.biur.1 PCK /Prezes/	Pom.biur.2 PCK/Pom.socj./	Pom.biur.3 PCK/Sala - Akcje PCK	Pom.biur. 4 PCK/Sala wspólna/	Kl.sch. 4	Korytarz 3
26	27	28	29	22	32 d
7,72 m²	17,61 m²	22,72 m²	16,74 m²	24,39 m²	16,29 m²
Tarket	Tarket	Tarket	Tarket	Lastrico	Tarket

Korytarz 4	WC Niepełnosprawni 2	Sala Zebrań	Komunikacja wewnętrzna	Przeds. 2
25	30	31	23 b	24
27,64 m²	3,56 m²	160,72 m²	9,22 m²	7,14 m²
Tarket	Płytki	tarket	Tarket	Lastrico

Legenda:

1. Obwody gniazd 230V - YDYp 3x2,5mm2, 500V
2. Obwody oświetlenia - YDYp 3(4)x1,5mm2, 500V

- gniazdo 230V istniejące
- gniazdo 230V projektowane
- 3(4)G - zestaw 3(4) gniazd 230V projektowany
- oprawa oświetleniowa sufitowa OKN 236 istniejąca
- oprawa oświetleniowa sufitowa SRE 236 z przeniesienia
- oprawa oświetleniowa sufitowa SRE 236 istniejąca, zmiana lokalizacji
- B2 - oprawa oświetleniowa sufitowa liniowa LED OP A2-17W, OP A3-58W, MP B1-51W, MP B2-64W,
- oprawa oświetleniowa sufitowa LED D1-35W, 4100lm
- oprawa oświetleniowa nasufitowa LEDpanel IP44, 36W, 3200lm, 4000K
- oprawa oświetleniowa nasufitowa LEDpanel IP44, 12W, 1000lm, 4000K
- oprawa oświetleniowa nasufitowa LEDpanel IP20, 36W, 3200lm, 4000K
- oprawa oświetleniowa sufitowa D=30cm, LED 36W, 3200lm, 4000K, z czujnikiem ruchu i zmierzchu, strefa komunikacji
- F1 - oprawa oświetleniowa sufitowa LED 45W z czujnikiem ruchu i zmierzchu, wydajność świetlna 120lm/W
- oprawa oświetleniowa nasufitowa LEDpanel IP44, 12W, 1000lm, 4000K z czujnikiem ruchu i zmierzchu
- EP1 EP2 EP3 EP4 - oprawa ewakuacyjna LED 160lm, czas świecenia w stanie awaryjnym min. 1h, EP1 z piktogramem kierunek ewakuacji na wprost, EP2 z piktogramem kierunek ewakuacji w prawo lub lewo, EP3 z piktogramem kierunek ewakuacji po schodach, EP4 z piktogramem kierunek ewakuacji w prawo i w lewo
- EZ - oprawa ewakuacyjna zewnętrzna dwufunkcyjna LED 430lm, IP65, min. 1h,
- Aw - moduł awaryjny czas świecenia w stanie awaryjnym min. 1h
- AW4 - oprawa awaryjna czas świecenia w stanie awaryjnym min. 1h, 160lm-AW1,2-1x1, 440lm-AW4-1x3
- wyłącznik, łącznik świecznikowy
- wyłącznik schodowy
- HDMI - gniazdo HDMI komunikacji rzutnika
- PPK - punkt przyłączeniowy 400/230(230)V kuchni indukcyjnej
- TO1/1 - rozdzielnica wewnętrzna piętra TO1/1
- RW - rozdzielnica 1x12 windy VIP11
- oprawa zewnętrzna naświetlacz LED 30W, 3000lm, 4000K, IP65,
- W - wentylator elektryczny włączany włącznikiem oświetlenia, wyłączanie z opóźnieniem czasowym

WC Damski 2
33
14,76 m²
Płytki

Pom.socjalne 2
32 b
6,14 m²
Płytki

Czytelnia
32 a
90,34 m²
Lastrico

A-02

Hall 2
23 a
19,01 m²
Tarket

Biblioteka 1 c
21
49,45 m²
Tarket

Korytarz 2
32 c
18,96 m²
Tarket

Biblioteka 1 b
20
48,22 m²
Tarket

Biblioteka 1 a
19
49,82 m²
Tarket

Pom. biur. / Sala prelekcji /
18
49,59 m²
Tarket

Pom.biur./ Księgowość /
17
22,05 m²
Tarket

Pom.biur./ Gab.dyrektora /
16
23,05 m²
Tarket

Hall 3
10
17,06 m²
Tarket

Pokój z Aneks.kuchennym 1
15 a
19,01 m²
Tarket

Pokój 1	WC 7
15 c	15 b
9,63 m²	3,61 m²
Tarket	Płytki

Kl.sch. 3	Kl.sch. 2
9	8
13,58 m²	25,98 m²
Lastrico	Lastrico

Komunikacja zewn.
7,46 m²
Płytki

Gab.pielęgn.	Hall 1
2	4
9,05 m²	36,28 m²
Tarket	Lastrico

Kl.schodowa 5
35
15,60 m²
Płytki

Winda Platforma	Korytarz 1
36	7
1,54 m²	52,41 m²
Płytki	Tarket

WC Niepełnosprawni 1
34 c
3,88 m²
Płytki

WC Męski 1
34 b
5,07 m²
Płytki

WC Damski 1
34 a
4,04 m²
Płytki

Gab.stomat.	Pom.admin./Portier/Kl.sch. 1		Przeds. 1
1	3	5	6
24,50 m²	16,94 m²	14,61 m²	5,45 m²
Panele	Tarket	Lastrico	Lastrico

Pom.biur./Punkt interesanta/	Pom.biurowe	Pom.socj.	Pom. admin./Sala obrad /
11	12	13	14
24,52 m²	23,02 m²	14,34 m²	61,09 m²
Tarket	Płytki	Płytki	Parkiet

Obiekt	Zmiana sposobu uzytkowania budynku po byłym gimnazjum na budynek biurowo-usługowo-mieszkalno-administracyjny z jego rozbudową, przebudową i urządz. budowlanymi na dz. nr 857/1 obr.0018 Moszczenica ul. Piotrkowska		Data marzec 2021
Inwestor	Gmina Moszczenica, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica		
Przedmiot	Branża elektryczna- rzut parteru		Skala 1:100
Projektant	mgr inż. Tadeusz Was nr upr. LOD/0252/PODE/05	Podpis	Rys. E1.2