**Gmina Moszczenica**
*ul. Kosowska 1*
*97-310 Moszczenica*
*tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87*
*e-mail: ug@moszczenica.pl*
*oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl*
*BIP: http://www.bip.moszczenica.eu*
*NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948*

Moszczenica 31.12.2020 r.

INW.271. 42.2020

**Do Zainteresowanych**

***Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadań pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem, budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową.***

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zwiększenia zakresu przedmiotowego zamówienia o wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj.
Z uwagi na powyższe:
1) Opis przedmiotu zamówienia w Rozdz. III SIWZ rozszerza się o zapisy związane z wykonaniem powyższego zakresu, poprzez dodanie w szczególności:
- ppkt. 3 o treści: *„studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj".*

- ppkt. Ad. 3. O treści:

***„Ad. 3. Studnia odpowietrzająco-napowietrzająca i studnie pomiarowe w miejscowości Sierosław i Rękoraj.***
*Należy wykonać studnię odpowietrzająco-napowietrzającą w miejscowości Sierosław oraz studnie pomiarowe (z przepływomierzami impulsowymi elektromagnetycznymi DN80) na sieci wodociągowej w ilości 4 szt.*
*Przy każdej ze studni pomiarowych należy zlokalizować słupek telemetryczny, zasilany z linii napowietrznej eNN.*
*W zakresie zadania należy także dostarczyć aplikację wizualizacji pracy studni pomiarowych.*
*Cały system należy włączyć w system sterowania i monitoringu sieci wodociągowej i sieci szerokopasmowej znajdującej się na obszarze Gminy Moszczenica – E-leader."*

2) W formularzu ofertowym w pkt. 1 dodaje się ppkt. 3 o treści:

„Wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj: .....zł brutto".

*3)* We wzorze umowy w §11 ust. 1 dodaje się pkt. 3 o treści:

„za wykonanie studni odpowietrzająco-napowietrzającej i studni pomiarowych w miejscowości Sierosław i Rękoraj."

W związku z powyższym informuje się o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **11.01.2020 r. godz. 13:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.01.2020 r. godz. 13:30** w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 2.

W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się zaktualizowane/zmodyfikowane dokumenty.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Do wiadomości:

1. Adresat
2. a/a