Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 29.12.2021 r.

INW.271. 26 .2021

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1) Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego i saperskiego inwestycji?

2) Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?

3) Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

4) Prosimy o informacje czy ewentualne zimowe utrzymanie dróg leży po stronie Zamawiającego, czy Wykonawcy?

5) Prosimy o podanie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.

6) Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zamieścił wszystkie przedmiary obejmujące zakres Zamówienia? Ponieważ zgodnie z zapisami SWZ szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Natomiast zgodnie z ogłoszeniem w wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie:
„a) odcinka sieci wodociągowej z rur PE 160 SDR 1 – długość 60 mb (odcinek sieci wodociągowej w kierunku Gazomi Nowej)
b) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur 200 PVC o długości 56 mb (odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w kierunku Gazomi Nowej)
c) przyłączy wodociągowych (przyłącza z rur o średnicy 32mm i długości ok 9 mb każde – 20 szt. oraz przyłącza z rur o średnicy 110mm i długości ok 9 mb każde) do granic następujących
nieruchomości:
- dz. nr 50 i nr 49 – przyłącze wspólne
- dz. nr 46
- dz. nr 44/2
- dz. nr 43 i nr 42 – przyłącze wspólne
- dz. nr 41 i nr 40 – przyłącze wspólne
- dz. nr 38 i nr 349 – przyłącze wspólne
- dz. nr 355 i nr 354 – przyłącze wspólne
- dz. nr 35/1 i nr 35/2 – przyłącze wspólne

- dz. nr 34 i nr 33 – przyłącze wspólne
- dz. nr 32 i nr 31 – przyłącze wspólne
- dz. nr 348 i nr 29 – przyłącze wspólne DN 110
- dz. nr 108/1 i nr 107 – przyłącze wspólne
- dz. nr 106
- dz. nr 104 i nr 103 – przyłącze wspólne
- dz. nr 102 i nr 101 – przyłącze wspólne
- dz. nr 100 i nr 99 – przyłącze wspólne
- dz. nr 95/1
- dz. nr 94
- dz. nr 88/1 i nr 87 – przyłącze wspólne DN 110
- dz. nr 86/1
- dz. nr 85 i nr 84 – przyłącze wspólne
- dz. nr 362 i nr 363 – przyłącze wspólne

Wskazane wyżej przyłącza należy wykonać na odcinkach od rurociągu głównego do granicy działki pasa drogowego i zaślepić na ich końcach.
Sposób i miejsce włączenia wraz z rzędnymi wysokościowymi należy uzgodnić każdorazowo z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Moszczenicy."
W zamieszczonych przedmiarach brak pozycji dotyczących ww. robót.

7) Czy Wykonawca w swojej wycenie ma również uwzględnić wykonanie przepustu z blachy falistej? Zamawiający w SWZ wskazał, że zakres prac do wykonania zawiera dokumentacja projektowa. W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej znajduje się również odrębne opracowanie wykonania przepustu z rury spiralnie karbowanej w km 0+983,54. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie wykonanie tego elementu?

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zamawiający informuje, iż nie będzie wymagał nadzoru archeologicznego, ornitologicznego ani saperskiego inwestycji, jeżeli nie będzie wynikało to decyzji i uzgodnień.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, teren inwestycji znajduje się w strefie OW – obserwacji i ochrony archeologicznej. W przypadku znalezienia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronić do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownych decyzji.

Ad. 2.
Zamawiający informuje, iż uzna za wystarczające przedłożenie do Zamawiającego wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Ad. 3.
Zamawiający potwierdza posiadanie prawa do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie przedmiotowa inwestycja.

Ad. 4.
Zamawiający informuje, iż ewentualne zimowe utrzymanie dróg będzie leżało po stronie Zamawiającego.

Ad. 5.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 pzp Zamawiający udostępni informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, najpóźniej przed otwarciem ofert.

Ad. 6.
Zamawiający informuje, iż w/w roboty należy uwzględnić jako osobne pozycje w wycenie.

Ad. 7.
Zgodnie z zapisami Rozdz. III ust. 5 pkt. 1 SWZ: pomimo tego, iż dokumentacja projektowa zawiera, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy drogi na odcinku od km 0+000,00 do km ok 1+470,00, a także pozostałej infrastruktury na tym odcinku drogi.
Z uwagi na powyższe wykonanie przepustu w km 0+983,54 nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.



Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a