Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 12.09.2025 r.

IOA.271.31.2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja budynku świetlicy sołeckiej i OSP w Sierosławiu

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie:

Proszę o podanie zestawienia wyposażenia, które wchodzi w zakres zamówienia ponieważ występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a częścią rysunkową (zał. nr 9 Rys. 2B)

Odpowiedź:
Zakres wyposażenia do wyceny przez Wykonawcę zgodny z załączonym przedmiarem robót.
Pozostałe sprzęty widniejące na rysunku (blaty kuchenne, wypażarka, piekarnik, kuchnie) po stronie użytkownika.

2) Pytanie:
Czy można zamiast tynków cementowych zastosować tynki w technologii „Suchej zabudowy z płyt g-k”?

Zamawiający informuje, że zgodnie z ust. III pkt. 1 SWZ dopuszcza tynki cementowo-wapiennych lub suche z zastrzeżeniem, iż w pomieszczeniach narażonych na wilgoć np. kuchnia, łazienka należy zastosować materiały wodoodporne.
W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania korekty przedmiaru.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA

Dariusz Magacz
/podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził: Aneta Jagodzińska