Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 27.05.2020 r.

INW.271. 7.2020

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 350 000 euro na wykonanie zadania pn.: Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica – Racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę.

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Proszę o informację czy w ramach zamówienia w zakresie cz. 8 tj. rozbudowy oczyszczalni ścieków Zamawiający przewiduje montaż nowej prasy do odwadniania osadów ściekowych.
2. Proszę o wykreślenie z wzoru umowy lub doprecyzowanie zapisu z paragrafu 16 pkt. 1 ppkt. 3 o „wskazaniach zamawiającego"

> 3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Jakie wskazania Zamawiającego mogą skutkować odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy?

3. Proszę o zmianę terminu wskazanego w paragrafie 18 pkt. 3 wzoru umowy mówiącego o 7 dniowym usunięciu usterki i wady lub dopuszczenie zapisu o rozpoczęciu usuwania usterki w terminie siedmiu dni .

> 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

W związku z bardzo dużą złożonością przedmiotu zamówienia niektóre komponenty materiały czy urządzenia nie są dostępne na polskim rynku i trzeba je sprowadzać z zagranicy w związku z powyższym termin 7 dniowy jest niemożliwy do spełnienia.

4. Proszę o doprecyzowanie zapisów z PFU pkt. 3.2 Zad. 6 Inwentaryzacja sieci kanalizacji sanitarnej na bazie GIS w Aglomeracji Moszczenica.

sieci takie jak. Pompownie, studnie, materiał rur, średnica rur. Na bazie inwentaryzacji i paszportyzacji sieci należy opracować bazę danych istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej. System musi umożliwiać rozbudowę i integrację z PODGiK w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie wymiany danych i uaktualniania systemu. Wprowadzony system GiS ma stanowić bazę danych umożliwiająca szybkie

Jaki rodzaj wymiany danych należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi:

Ad. 1.
Zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej przedmiot zamówienia obejmuje montaż nowej prasy do odwadniania osadów.

Ad. 2.
Zamawiający wyraża zgodę na niniejszą zmianę. W związku z powyższym modyfikuje się zapis w § 16 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach."

Ad. 3.
Zamawiający wymaga aby termin usunięcia wad i usterek dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dostaw wody i jej jakości lub zagrożenie zanieczyszczenia środowiska lub gdy usterka ma wpływ na dalszą degradację obiektu wynosił 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.
W pozostałych przypadkach termin ten może wynosić do 21 dni.

Z uwagi na powyższe modyfikuje się zapis w § 18 ust. 3 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek dot. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dostaw wody i jej jakości lub zagrożenie zanieczyszczenia środowiska ściekami lub gdy usterka ma wpływ na dalszą degradację obiektu - w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach termin usunięcia usterek wynosi 21 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. „

Ad. 4.
Dostarczony system musi umożliwiać rozbudowę co najmniej w zakresie dodawania nowych atrybutów w bazie danych bez udziału Wykonawcy.
W ramach integracji z PODGiK w Piotrkowie Trybunalskim system ma umożliwiać co najmniej manualny import danych GESUT z pliku GML otrzymanego z PODGiK.
Czynność ta musi być możliwa do wykonania samodzielnie przez Zamawiającego.

2. Ponadto modyfikuje się zapisy umowy w następującym zakresie:
a) W § 6 ust. 1 wykropkowane miejsce w wierszu drugim zastępuje się zapisem: *„11 ust. 1"*
b) W § 19 ust. 1 pkt. 3 lit a dodaje się zapis: *„- ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii"*

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a