Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica

.....
nazwa i adres zamawiającego

Znak sprawy: INW.271.12.2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto na Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Babach.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

~~□ dostawa~~ □ usługa ~~□robota budowlana~~

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Babach.

PFU należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

W zakres opracowanego PFU powinny wchodzić w szczególności następujące elementy:

1) Koncepcja modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Babach na mapach zasadniczych w skali 1:1000
2) Obliczenia hydrauliczne
3) Rozwiązanie ew. kolizji z innymi obiektami i sieciami
4) Badania gruntowo-wodne dla potrzeb posadowienia obiektów
5) Uzyskanie zgód w tym decyzji administracyjnych umożliwiające uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
6) Opracowanie wniosku o uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego
7) Uzyskanie innych niezbędnych uzgodnień
8) Szacunkowe koszty budowy z podziałem w szczególności na:
   - technologię
   - roboty odtworzeniowe nawierzchni lub innych elementów infrastruktury (np. rowy, przepusty)
   - koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (wraz z nadzorem autorskim)
   - koszty związane z nadzorem inwestorskim
   - inne koszty

W dokumentacji należy uwzględnić m.in.:
- zdolność uzdatniania wody dla wodociągu grupowego „Baby" w ilości Qmaxh - 80 m3/h; Qmaxdb ≥ 1300 m3/db (przy zachowaniu dotychczasowych zasobów eksploatacyjnych Qmaxh – 55,6 m3/h);

- renowacja istniejących bezfiltrowych studni głębinowych 2 szt. w zakresie (wymiana obudowy z oprzyrządowaniem, wymiana rurociągów tłocznych na rury ze stali nierdzewnej, wymiana pomp głębinowych - 2 szt.);

- modernizacja układu uzdatniania wody surowej (aeracja z układem dozowania i kontroli powietrza, odżelazianie, odmanganianie, dezynfekcja UV oraz rezerwa podchloryn sodu) z zastosowaniem materiałów ze stali nierdzewnej;

- budowa niezależnych stalowych zbiorników wyrównawczych (2 szt.) zintegrowanych z drugim stopniem pompowania wody uzdatnionej. Wielkość zbiorników powinna zapewnić możliwość zasilania w wodę wodociągu „Baby" ;

- rozbiórka części budynku, rozbudowa i modernizacja budynku stacji uzdatniania wody oraz urządzeń technologicznych służących do oczyszczania ścieków pochodzących z płukania filtrów, ścieków pochodzących z chlorowni oraz z węzła sanitarnego obiektu, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;

- wyposażenie stacji uzdatniania w analizator fotooptyczny jakości wody do pomiaru zawartości żelaza ogólnego, manganu, mętności;

- wykonanie układu SZR (agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej, o mocy dostosowanej do projektowanego układu technologicznego);

- zagospodarowanie terenu – budowa dróg wewnętrznych, placów, ogrodzenia terenu, zieleni, oświetlenia zewnętrznego;

- monitoring stacji ze zdalnym sterowaniem oraz wizualizacją stanu urządzeń dostosowany do istniejącego systemu;

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w następującej ilości egzemplarzy:
- Program Funkcjonalno-użytkowy – 3 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (Word/ PDF);
- kosztorysy szczegółowe wraz z przedmiarami – 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (Word/ PDF).

2. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy
3.Warunki gwarancji: 12 miesięcy.
4.Warunki płatności:
Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni od jej otrzymania.
Kryteria wyboru ofert::
Cena 100 % Inne - %
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.)
- Wykonawca załączy aktualny **odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,**

1) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zapewnić aby czynności objęte zamówieniami były wykonywane przez osobę /osoby posiadające uprawnienia do projektowania w **specjalności**:

a) **konstrukcyjno – budowlanej**

b) **instalacyjnej** w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) **instalacyjnej** w zakresie sieci instalacji i urządzeń **elektrycznych, elektroenergetycznych**

2) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub modernizacji ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody w zakresie budynku i instalacji sanitarnych.

Do oferty należy dołączyć:
- wykaz osób oraz kserokopie uprawnień budowlanych w w/w specjalnościach i kopie aktualnych wpisów do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (wg załącznika)
- wykaz usług i odpowiednie referencje

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zwarte w jej treści.
Wzór umowy w załączeniu do niniejszego zaproszenia (wzór umowy może podlegać modyfikacjom).

7. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia i doręczyć na adres Zamawiającego w terminie wskazanym w Zaproszeniu: bezpośrednio w pok. Nr 1 lub przesłać na adres mailowy: ug@moszczenica.eu, lub Tomasz.Mikulski@moszczenica.eu

8. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 18.02.2022 r.

9. Inne -

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
Marek Piekarek

14.02.2022 r.
.....
(Data i podpis Kierownika Zamawiającego)