Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 44 616 96 25
fax: 44 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl/
BIP: http://bip.moszczenica.eu/
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 18.02.2019 r.

INW.271. 4.2019

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z zapytaniem które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1.
W związku z tym, że rozliczenie robót ma charakter ryczałtowy, informujemy, że w projekcie występują rozbieżności, znacząco wpływające na wartość końcową oferty Wykonawcy.
W przedmiarze robót, który stanowi podstawę dla wykonawcy do wykonania kosztorysu ofertowego, który to zgodnie z zapisami siwz ma zostać załączony do oferty, do wyceny wskazano grubość pospółki równą łącznie 20cm, natomiast w projekcie drogowym oraz na przekroju nawierzchni żwirowej wskazano do wykonania pospółkę o grubości w przedziale pomiędzy 20, a 130cm grubości ("warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – pospółka gr. 20-130cm (w zależności od poziomu występowania osadów wodnych)."
W związku z tym, że żaden z oferentów nie jest w stanie obecnie oszacować poziomu występowania osadów wodnych; nie jest możliwa rzetelna wycena dla tej pozycji. Metraż nawierzchni żwirowych to ponad 5 tys m2; duży wpływ na cenę ma fakt czy podbudowę należy wykonać na głębokość 130cm, czy 20cm i czy na metrażu tysiąca m2, dwóch tysięcy m2, czy 5 tys. m2.
Obowiązkiem projektanta jest wskazanie obszaru na którym należy pogłębić podbudowę w celu prawidłowego oszacowania wartości prac zarówno na etapie kosztorysu inwestorskiego, jak i na etapie przetargu.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisam1 PZP, Inwestor ma obowiązek zapewnienia porównywalności ofert w postępowaniu przetargowym. Istnieje uzasadniona obawa, że warunek ten nie zostanie spełniony , gdyż każdy z oferentów przyjmie do wyceny inną grubość podbudowy.
W nawiązaniu do powyższego prosimy o jednoznaczne określenie na jakim obszarze, jaką grubość pospółki należy wbudować w obrębie ścieżek żwirowych.
Odpowiedź:
Miejsca występowania osadów wodnych zostały uwzględnione przez projektanta i w związku z tym do wyceny należy przyjąć ilość określoną w przedmiarze robót.

Administratorem Danych jest Wójt Gminy Moszczenica.
Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce RODO, oraz w budynku UG Moszczenica.

Pytanie 2.
W projekcie drogowym określono frakcję kruszyw do wbudowania jako podbudowa nawierzchni żwirowych: 5-30 mm oraz 5-80mm. Informujemy, że takie frakcje kruszyw nie są dostępne na rynku. Prosimy o zmianę frakcji 5-30mm na frakcję 0-31,5mm oraz frakcji 5-80mm na frakcję 0-63 mm.
Odpowiedź:
Dopuszcza się przyjęcie do wyceny nawierzchni żwirowej kruszywo frakcji 0-31,5 mm i kruszywo frakcji 0-63 mm.

Pytanie 3.
W siwz zapisano: cyt. "pomimo, iż przedmiar robót i projekt techniczny tego nie zawierają w wycenie należy uwzględnić wykonanie podbudowy na drodze o nawierzchni z brukowca z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm"
Czy wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 20cm należy wykonać na powierzchni 562 m2 nawierzchni z brukowca, wskazanej do remontu? Jeżeli nie, to na jakiej powierzchni należy wykonać podbudowę?
Czy pod nawierzchnią z brukować, wskazaną do remontu należy wykonać warstwy podbudowy wskazane w przekroju projektowym oraz warstwę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm? Czy jedynie warstwę z kruszywa bez warstw wskazanych w przekroju projektowym nawierzchni?
Odpowiedź:
Podbudowę z kruszywa o gr. 20 cm należy wykonać na całej powierzchni nawierzchni z brukowca tj. na nawierzchni remontowanej i nowoprojektowanej o łącznej powierzchni 562 m2.

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SIWZ oraz nie powodują konieczności przedłużenia terminu składania ofert



Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a