Moszczenica 2016.02.22

Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

INW.271. 1.2016.R

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 225 000 euro na wykonanie rozbudowy drogi Rękoraj – Moszczenica, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie – etap II w km od 2+ 027,36 do 4+560,00.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej należy wykonać ze spadkiem min. 0,5%, przykrycie min. 1,2 m. Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać wg. załączonego Rys. S1 (profil przyłączy kanalizacji sanitarnej). Przyłącza wodociągowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
Ad. 2.
W załączeniu uzupełnia się projekt zagospodarowania w km 2+959,70 do 2+979,00.
Ad. 3.
Odpowiednie pozycje należy dodać do kosztorysu ofertowego.
Ad.4.
Oznakowanie poziome należy wykonać grubowarstwowo.
Ad. 5.
Ilość znaków należy wycenić według dokumentacji.
Ad. 6.
Bariery należy wycenić według dokumentacji.
Ad. 7.
Ogrodzenia należy odtworzyć w stanie nie gorszym od istniejącego, ilość należy wycenić wg załączonej dokumentacji. Wymiary i rodzaj materiału Wykonawca ustali na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ad. 8.
Odpowiednie pozycje należy dodać do kosztorysu ofertowego.
Ad. 9 i 10.
Zamawiający przedstawił uzgodnioną i zatwierdzoną dokumentację, posiada niezbędne zgody.
Wymianę słupa należy wycenić zgodnie z zakresem w dokumentacji projektowej.
Ad. 11 i 12.
Odpowiednie pozycje należy dodać do kosztorysu ofertowego.
Ad. 13.
Należy wycenić wymianę wskazanego słupa.

Ad.14
W załączeniu przedstawiamy decyzję na wycinkę drzew.
Ad. 15.
W załączeniu uzupełnia się wskazane uzgodnienie z Orange Polska SA.
Ad. 16.
Opinia ZUD znajduje się w dokumentacji dot. Budowy wodociągu w Gajkowicach na dz. 354.
Ad. 17.
W niniejszym etapie takie działki nie występują.
Ad.18.
Nie.
Ad.19
Z uwagi na fakt, iż załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, (co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny) w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszystkich robót wynikających m.in. z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz z przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy, w tym takie które nie zostały ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ.
Należy uzupełnić pozycje kosztorysowe lub odpowiednie pozycje dodać do kosztorysu ofertowego.

Ad. 20.
Zgodnie z zapisem w §4 ust. 1 pkt. 15 wzoru umowy a także zgodnie z zapisami w SIWZ rozdz. XX pkt. 2 ppkt. 3 wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia m.in. polisy ubezpieczeniowej, **ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego** obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości oferty.
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedstawiona przed podpisaniem umowy polisa OC powinna obejmować okres ważności ubezpieczenia co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a

Sporządził: Tomasz Mikulski