Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 13.01.2026 r.

INW.271.40.2025

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn: Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach.

1. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

1) Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji projektowej w zakresie instalacji ppoż.?

Odpowiedź:
W załączeniu Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania o korektę rysunków z zakresie instalacji przeciwpożarowej. (Rysunek nr WO-100 rzut parteru instalacja p.poż, Rysunek nr WO-110 rzut poddasza instalacja p.poż.)

2) Pytanie nr 2:
Dzień dobry, przesyłam dodatkowo prośbę/zapytanie o doprecyzowanie parametrów centrali wentylacyjnej.

Odpowiedź:
Zamawiający doprecyzowuje parametry centrali wentylacyjnej:

1. Wydajność:
   - nawiew – 2405 m^3/h przy sprzężu dyspozycyjnym 300 Pa
   - wywiew – 2060 m^3/h przy sprzężu dyspozycyjnym 300 Pa
2. Typ centrali: nawiewno – wywiewna, stojąca, z odzyskiem ciepła
3. Wyposażenie centrali:
   - sekcja filtrów kieszeniowych M5
   - wymiennik o sprawności min. 79%
   - system przeciwzamrożeniowy
   - nagrzewnica wstępna
4. Sterowanie centralą:
   - sterownik przewodowy LCD przeznaczony do montażu ściennego, z harmonogramem, integralną ochroną wymiennika ciepła przed zamarzaniem, z konfiguracją biegów wg preferencji użytkownika lub regulacją obrotów.

2. Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami – uzupełnieniami, na podst. art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, termin związania ofertą oraz Zamawiający doprecyzowuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień: **22.01.2026 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2026 r. godz. 11:00**.

W załączeniu do niniejszego pisma zamieszcza się zaktualizowaną treść SWZ.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Sporządził: Monika Pierek- inspektor ds. inwestycji