Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel.: 044 616 96 25, fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.bip.moszczenica.eu
NIP: 771-16-61-550, REGON: 590647948

Moszczenica 02.07.2024 r.

INW.271. 12.2024

Do Zainteresowanych

Dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 538 000 euro na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Pytania:

1. Proszę o określenie pojazdu miarodajnego dla rozbudowywanych dróg gminnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Proszę o potwierdzenie że w przypadku dróg wewnętrznych procedowana ma być przebudowa w istniejącym pasie drogowym.

3. Proszę o jednoznaczne określenie czy należy projektować i wykonać kanał technologiczny dla wszystkich dróg, gminnych i wewnętrznych. W PFU w punkcie 5, wśród elementów projektowanych dla każdej z dróg wymieniony jest kanał technologiczny. Jednocześnie w punkcie 13 czytamy: "po wykonaniu koncepcji projektowej Projektant ma obowiązek wystąpić do właściwego ministra o odstępstwo dot. rezygnacji z wykonania kanału technologicznego". Proszę podać jednoznacznie przesłankę na jaką należy się powołać w przypadku uzyskiwania takiego odstępstwa. Co w sytuacji gdy takie przesłanki nie zachodzą lub gdy uzyskanie odstępstwa będzie niemożliwe?

4. Czy inwestycja obejmuje tereny zamknięte?

5. Czy w obszarze inwestycji lub jej sąsiedztwie zlokalizowane są obiekty wpisane do ewidencji zabytków?

6. Czy w przypadku konieczności prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie?

7. Proszę o doprecyzowanie uzgodnienia lokalizacji zjazdów z właścicielami posesji, np. - w przypadku gdy w ewidencji gruntów widnieje więcej niż jeden właściciel, - trwają sprawy spadkowe, - ustalenie właściciela lub jego adresu jest niemożliwe, td.

8. Proszę o określenie metodyki przyjęcia poboczy o szerokości 0,5m dla dróg gminnych.

9. Czy inwestycja obejmuje trwałą stabilizację w gruncie nowych punktów granicznych po decyzji ZRID oraz prace geodezyjne z tym związane?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Pojazd miarodajny dla rozbudowywanej drogi gminnej – ul. Cmentarnej, określi w procesie projektowania Zarządca drogi zgodnie z procedurą określoną w paragrafie 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1518) w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Ad. 2. Tak. W przypadku dróg wewnętrznych procedowana ma być przebudowa w istniejącym pasie drogowym

Ad. 3. Należy wycenić, zaprojektować i wykonać kanał technologiczny dla wszystkich dróg, gminnych i wewnętrznych, zgodnie z zapisami w SWZ.

Ad. 4. Inwestycja nie obejmuje terenów zamkniętych.

Ad. 5. W obszarze inwestycji lub jej sąsiedztwie nie ma zlokalizowanych obiektów wpisanych do ewidencji zabytków.

Ad. 6. W przypadku konieczności prowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia.

Ad. 7. W przypadkach problemów z uzgodnieniem lokalizacji zjazdów z właścicielami posesji, np. - w przypadku gdy w ewidencji gruntów widnieje więcej niż jeden właściciel, - trwają sprawy spadkowe, - ustalenie właściciela lub jego adresu jest niemożliwe, itd. **należy uwzględnić istniejące zjazdy, a w przypadku ich braku przyjąć jeden zjazd do każdej działki.**

Ad. 8. Pobocza o szerokości 0,5 m należy przyjąć dla odcinków dróg wewnętrznych, dla odcinków dróg gminnych należy przyjąć pobocza o szerokości 0,75 m.

Ad. 9. Tak. Inwestycja obejmuje trwałą stabilizację w gruncie nowych punktów granicznych po decyzji ZRID oraz prace geodezyjne z tym związane.

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Dariusz Magacz

Do wiadomości:
1. Adresat
2. a/a