STAROSTWO POWIATOWE
w PIOTRKOWIE TRYB.
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Sienkiewicza 16 A

Piotrków Tryb. 2012-08-28

OPINIA NR ZUD-616/2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-07-03
otrzymanego dnia 2012-07-03
na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2012-07-05

opiniuje się pozytywnie: uzgodnienie projektu drogowego

położonego: gm. MOSZCZENICA w. Kosów ul. Główna;
w. Lewkówka

inwestor : GMINA MOSZCZENICA
97-310 MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
*1. Roboty ziemne w rejonie **skrzyżowania lub zbliżenia** z kablem energetycznym **0.4 kV** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.*
*2. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym **15 KV** lub **0.4 kV** zachować odległość **pionową min. 0.5 m.***
*3. W miejscu **skrzyżowania** projektowanego obiektu z kablem energetycznym **0.4 kV** kabel należy osłonić rurą dwudzielną **średnicy 110** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego **0.4 kV** ustali **wykonawca** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.*
*4. **Rozpoczęcie prac** należy zgłosić **pisemnie** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z **1 egz. projektu budowlanego** (wraz z protokołem ZUD) **na 2 tygodnie** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.*
5. Rzędna zagłębienia kabli elektroenergetycznych musi wynisić min.0,7 m od rzędnej terenu.

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Telekomunikacji w Łodzi
1. Uzgodniono zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzgodnienia ZUDP 616/2012

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2.W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
3.Projekt uzgodniono w ZUD pozytywnie z wyłączeniem terenu PKP.

Za zgodność z oryginałem
-6-

inż. Zdzisław Kwarczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 42/01/WL; ŁOD/BO/1748/02

1.

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

z up. STAROSTY

mgr inż. Jadwiga Stasiewicz-Połońska
PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU (przewodniczący Zespołu)
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność
z oryginałem
-6-

inż. [illegible]
Uprawnienia budowlane
i kierowanie robotami
bez ograniczeń
konstrukcyjno-budowlanej

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ulica 3 Maja 35
97-300 Piotrków Trybunalski

Załącznik nr 1 do uzgodnienia ZUDP - ...616/2012.....

Uzgodnienie TP:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń mniejszych niż 0,5m oraz pod projektowanymi jezdniami, wjazdami i zatokami kable doziemne TP zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT min. fi 110 min. 0,5m poza obszar kolizji (lub przedłużyć istniejące rury osłonowe jeśli zostały wcześniej ułożone).
3. Po wykonaniu przekopów kontrolnych w uzasadnionym przypadku kable doziemne TP obniżyć, przesunąć poza obszar kolizji i zainwentaryzować zmiany ich ułożenia.
4. Projektowane krawężniki i obrzeża wyprofilować tak aby nie wchodziły w kolizję z istniejącymi słupami i studniami TP.
5. Przy zbliżeniu do słupów TP zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi wykopu do słupa, wykop zabezpieczyć szalunkiem lub projektowaną kd wykonać metodą przecisku przy w/w słupach.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu (np. przy odtwarzaniu istniejących i budowie nowych rowów) należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety m.in. regulacja ram i pokryw studni kablowych TP.
7. Całość kosztów z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń TP ponosi Inwestor (Wykonawca).
8. Prace przy zabezpieczeniu sieci TP zaleca się zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych.

Telekomunikacja Polska SA
Pion Technicznej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Usług w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

Za zgodność z oryginałem
-6-

inż. Zdzisław Zarzeczny
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 42/01/WŁ; ŁOD/BO/1748/01

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
al. 3 Maja 91
97-300 Piotrków Trybunalski

Załącznik nr 1 do uzgodnienia ZUDP - 617/2012

Uzgodnienie TP:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi. Rozpoczęcie robót należy zgłosić wraz z kopią protokołu ZUDP przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13, 40-163 Katowice w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP. Nadzór nad ww. robotami sprawować będzie pracownik upoważnionej przez TP S.A. firmy tj. ."Relacom" Sp.zo.o. Oddział Łódź ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61, fax. 42 611 07 60;
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń mniejszych niż 0,5m oraz pod projektowanymi jezdniami, wjazdami i zatokami kable doziemne TP zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT min. fi 110 min. 0,5m poza obszar kolizji (lub przedłużyć istniejące rury osłonowe jeśli zostały wcześniej ułożone).
3. Po wykonaniu przekopów kontrolnych w uzasadnionym przypadku kable doziemne TP obniżyć, przesunąć poza obszar kolizji i zainwentaryzować zmiany ich ułożenia.
4. Projektowane krawężniki i obrzeża wyprofilować tak aby nie wchodziły w kolizję z istniejącymi słupami i studniami TP.
5. Przy zbliżeniu do słupów TP zachować odległość min. 0,5 m od krawędzi wykopu do słupa, wykop zabezpieczyć szalunkiem lub projektowaną kd wykonać metodą przecisku przy w/w słupach.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu (np. przy odtwarzaniu istniejących i budowie nowych rowów) należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety m.in. regulacja ram i pokryw studni kablowych TP.
7. Całość kosztów z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń TP ponosi Inwestor (Wykonawca).
8. Prace przy zabezpieczeniu sieci TP zaleca się zlecić firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych.

Telekomunikacja Polska SA
Pion Terenowej Obsługi Klienta
Region Operacyjnego Utrzymania Sieci
i Usług w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

Za zgodność
z oryginałem
-6-

inż. Zdzisław Zarzeczny
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 42/01/WŁ; ŁOD/BO/1748/02

STAROSTWO POWIATOWE
w PIOTRKOWIE TRYB.
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Sienkiewicza 16 A

Piotrków Tryb. 2012-08-28

OPINIA NR ZUD-617/2012

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ulica 3 Maja 35
97-300 Piotrków Trybunalski

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (tekst jednolity Dz.U.Nr 193 z dn. 19 października 2010 r, poz. 1267) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-07-03
otrzymanego dnia 2012-07-03
na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2012-07-05

opiniuje się pozytywnie: uzgodnienie sieci kanalizacji deszczowej

położonego: gm. MOSZCZENICA w. Kosów ul. Główna
w. Lewkówka

inwestor : GMINA MOSZCZENICA
97-310 MOSZCZENICA
ul. Kosowska 1

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A.
Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski
1. Roboty ziemne w rejonie ***skrzyżowania lub zbliżenia*** z kablem energetycznym ***0.4 kV*** wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. W miejscu ***skrzyżowania*** projektowanego obiektu z istniejącym kablem energetycznym ***15 KV*** lub ***0.4 kV*** zachować odległość ***pionową min. 0.5 m.***
3. W miejscu ***skrzyżowania*** projektowanego obiektu z kablem energetycznym ***0.4 kV*** kabel należy osłonić rurą dwudzielną ***średnicy 110*** koloru niebieskiego. Sposób oraz technologię osłonięcia kabla energetycznego ***0.4 kV*** ustali ***wykonawca*** robót z Wydziałem Majątku Sieciowego w Rejonie Energetycznym Piotrków Trybunalski przed przystąpieniem do prac.
4. Zachować odległość ***poziomą*** od podziemnej części słupów energetycznych do krawędzi wykopu ***min. 1.0 m.***
5. ***Rozpoczęcie prac*** należy zgłosić ***pisemnie*** do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. wraz z ***1 egz. projektu budowlanego*** (wraz z protokołem ZUD) ***na 2 tygodnie*** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Telekomunikacja Polska S.A.
Obszar Telekomunikacji w Łodzi
1. Uzgodniono zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzgodnienia ZUDP 617/2012

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie. Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod nadzorem godety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktów przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
3. Projekt uzgodniono w ZUD pozytywnie z wyłączeniem terenu PKP.

Za zgodność z oryginałem
-6-

inż. Zdzisław Zdrojewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 42/01/WŁ; ŁOD/BO/1768/02

STAROSTWO POWIATOWE
w Piotrkowie Trybunalskim
ulica 3 Maja 33

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455).

z up. STAROSTY

mgr inż. Jadwiga Stanisława Potocka
(przewodniczący zespołu)
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Za zgodność z oryginałem
-6-

inż. Zdzisław ...
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 42/01/WŁ; ...

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
97-300 Piotrków Trybunalski
Aleja 3 Maja 33

Piotrków Tryb. 2012 - 10- 30

RS-V.6341.117.2012

2012 -11- 12
Nr 11234/12

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 37 pkt 2, art. 123 ust. 2 i 3, art. 135 pkt 1 i 3, art.127 ust. 1, 3 i 6, art. 131, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 0 z 2012r, poz. 145), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

p o s t a n a w i a m:

I. Wydać **Gminie Moszczenica** pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacyjnego betonowego Ø 800 z kratą, o rzędnej dna 190,98, na działce nr 286, obręb Kosów.
   Projektowany wylot kanalizacyjny zlokalizowany będzie zgodnie ze współrzędnymi geograficznymi: N:59°29'26,25"; E:19°41'45,9".
2. Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-K2 (ziemi) ww. wylotem, ze zlewni drogi gminnej, projektowanej do rozbudowy, w miejscowości Kosów, w ilości:

$$Q_{max.h} = 14{,}02\ m^3/h$$
$$Q_{śr.d} = 38{,}5\ m^3/dobę$$
$$Q_{roczne} = 122815{,}2\ m^3/rok$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń w ściekach :

zawiesiny ogólne do 100 mg/l
węglowodory ropopochodne do 15 mg/l.
Miejsce poboru prób ścieków - wylot kanalizacyjny do rowu melioracyjnego R-K2.

II. Zobowiązać użytkownika do:

1. Wykonywania w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni badań wód opadowych i roztopowych, w zakresie wskaźników określonych w pozwoleniu.
2. Wykonania gruntownej konserwacji rowu R-K2. Konserwację wykonać na odcinku L=8 mb. tj. od projektowanego wylotu do istniejącego przepustu pod drogą oraz na odcinku 40 mb. od istniejącego wylotu kolektora Ø 600 do rowu R-K1 polegającą na:

- umocnieniu dna i skarp rowu płytami ażurowymi 69x40x8 na odcinku 8 mb,
- wykoszeniu skarp oraz odmuleniu dna rowu na odcinku 40 mb.

3. Utrzymania w dobrym stanie technicznym wylotu kanalizacji deszczowej wraz z jego umocnieniami.
4. Przeprowadzania, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
5. Naprawienia wszelkich szkód poprzez pokrycie strat, powstałych w trakcie robót i eksploatacji ww. urządzeń, jak również będących skutkiem wydanego pozwolenia.

III. Pozwolenie na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wydaje się na czas oznaczony tj. do dnia 30 października 2022r.

Uzasadnienie

Gmina Moszczenica wystąpiła do Starosty Powiatu Piotrkowskiego z wnioskiem, który wpłynął do tutejszego Starostwa dnia 26 września 2012r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-K2 (ziemi) ww. wylotem, ze zlewni drogi gminnej, projektowanej do rozbudowy w miejscowości Kosów.

Do wniosku, stosownie do art. 131 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne załączono:

- operat wodnoprawny (w formie pisemnej i elektronicznej), zawierający opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Operat wodnoprawny spełnia wymogi art. 132 ustawy Prawo wodne.

W związku z art. 127 ust. 6 tej ustawy, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego prawidłowo doręczono stronom i podano do publicznej wiadomości.

Stronami postępowania są:

1. Gmina Moszczenica
2. Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
3. Dariusz Kowalczyk

Strony nie wniosły żadnych uwag ani wniosków.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, a art. 37 pkt 2 określa, że jest nim wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta (art. 140 ust. 1).

Pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 Prawa wodnego wydaje się na czas określony, w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi – na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Obowiązek określony w punkcie II.1 i 4, wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami).

Gmina Moszczenica jest zwolnione od opłaty skarbowej, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Pouczenie:

- *Stosownie do art. 123 ust.2 i 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*
- *Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.*
- *Stosownie do art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął ich wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym to pozwolenie stało się ostateczne.*
- *Od decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Piotrkowskiego, w terminie 14. dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Piotrkowskiego.*

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Decyzja niniejsza jest ostateczna
i podlega wykonaniu
od dnia 18.12.2012
STAROSTA
mgr inż. Krzysztof Krajewski

Z up. STAROSTY
mgr inż. Krzysztof Krajewski
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Gmina Moszczenica
2. Gminna Spółka Wodna w Moszczenicy
3. Dariusz Kowalczyk
   ul. Główna 3, Kosów
   97-310 Moszczenica

4,5.aa.

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
   Delegatura w Piotrkowie Tryb.
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
   ul. Zarzecze 13 b
   03-194 Warszawa