Gmina Moszczenica
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel: 044 616 96 25
fax: 044 616 96 87
e-mail: ug@moszczenica.pl
Oficjalna strona internetowa: http://www.moszczenica.pl
BIP: http://www.moszczenica.bipst.pl
NIP: 771-16-61-550
REGON: 590647948

Moszczenica 05.07.2018 r.

INW.271.55.2018

Do Zainteresowanych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 5 548 000 euro na wykonanie zadania pn. Budowa drogi w Kosowie w ul. Północnej i ul. Rękorajskiej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Wójt Gminy Moszczenica w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu Gminy informuje:

Ad. 1, 2, 17.
Zamawiający potwierdza, że opracowana dokumentacja jest kompletna, zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim i umożliwia realizację inwestycji. W przypadku braku pozycji kosztorysowych w załączonych do SIWZ przedmiarach należy odpowiednie pozycje dodać do kosztorysu ofertowego.

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SIWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.
Ponadto mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad Specyfikacją Techniczną i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami.
Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej, które nie zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie.
Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Z uwagi na powyższe w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty wszystkich robót wynikających m.in. z SIWZ, dokumentacji projektowej, w tym takie które nie zostały ujęte w przedmiarach załączonych do SIWZ.

Ad. 3. Zgodnie z zapisami Rozdz. IV SIWZ Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Ad. 4. Rozliczenia za wykonanie przedmiotowego zadania będzie odbywał się zgodnie z zapisami §8 wzoru umowy.

Ad. 5. Zgodnie z zapisami Rozdz. III ust. 9 SIWZ Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. robót w branży drogowej w zakresie wykonania nawierzchni.

Ad. 6. Zamawiający potwierdza fakt dysponowania na cele budowlane całym terenem przeznaczonym pod realizację robót.

Ad. 7. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów.

Ad. 8. Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu budowy. Stabilizację na miejsce budowy należy wyprodukować i dowieźć z betoniarni.

Ad. 9. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu bądź granulatu asfaltowego do produkcji mas bitumicznych.

Ad. 10. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania skał wapiennych do produkcji mas bitumicznych. Rodzaje i wymogi w odniesieniu do kruszyw używanych do produkcji mas bitumicznych zostały dokładnie sprecyzowane w projekcie budowlanym i SST. Przedłożone do akceptacji recepty winny odpowiadać parametrom określonym w w/w dokumentacji.

Ad. 11. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania mieszanek modyfikowanych gumą do produkcji mas bitumicznych.

Ad. 12. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu złomu papy do produkcji mas bitumicznych.

Ad. 13. Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni o trwałości minimum 20 lat.

Ad. 14. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu betonowego na budowie.

Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania chalcedonitu na budowie.

Ad. 16. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszyw pochodzących z recyklingu na budowie.

Ad. 18. Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z jego wiedzą dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

Ad. 19 – 21, 36, 37
Ewentualne zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Rozdz. XXI SIWZ oraz we wzorze umowy.

Ad. 22 -25. Wykonawca sporządza ofertę we własnym zakresie i może zawrzeć w ofercie wszystkie koszty jakie przewiduje, że wystąpią na budowie w tym mogą to być m.in. koszty dodatkowych nadzorów jakie mogą wystąpić podczas budowy.

Ad. 26, 27. Wszystkie materiały z rozbiórki stanowić będą materiał Zamawiającego. Na etapie realizacji Zamawiający wskaże miejsce składowania odzyskanych materiałów (odległość składowania materiałów do 4 km).

Ad. 28. Zamawiający przewiduje przekazanie placu budowy w całości.

Ad. 29. Na terenie inwestycji nie występują gatunki chronione roślin i zwierząt oraz tereny chronione, w związku z tym nie ma konieczności uzyskania np. zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową.

Ad. 30. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formacie dwg.

Ad. 31. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Zgodnie z pkt. 5 ppkt. 3 SIWZ na czas wykonywania robót Wykonawca opracuje, uzgodni i zastosuje organizację ruchu (w tym również projekt organizacji ruchu) w zależności od potrzeb.

Ad. 32. Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków.

Ad. 33, 40. Postanowienia dot. terminów wykonania oraz odbiorów opisane zostały w §10 wzoru umowy.

Ad. 34. Dokumentacja geologiczna zostanie udostępniona Wykonawcy robót po przejęciu placu budowy.

Ad. 35. Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia dodatkowego w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, gruntowo-wodnych itp. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Ad. 38. Zamawiający nie przewiduje ograniczeń w procesie realizacji inwestycji.

Ad. 39. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów z tego tytułu.

Ad. 41. Sposób usunięcia wad i usterek zostanie na bieżąco określony przez Zamawiającego - w przypadku stwierdzenia ich wystąpienia w trakcie realizacji robót. Usuniecie usterek ma się odbywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzeganiem rygorów technologicznych.

Ad. 42. Zamawiający nie posiada obliczeń hydrologicznych dla przepustów.

Ad. 43. Zamawiający nie przewiduje wykonywania robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawców (np. gestorów sieci).

Ad. 44. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Możliwość zastrzeżenia w umowie kar umownych za opóźnienie została potwierdzona w orzecznictwie. por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r. (sygn. V ACa 267/2010).

Ad. 45. W ocenie Zamawiającego kary umowne wskazane w umowie w wysokości 0,2% nie są zbyt wygórowane. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany umowy w powyższym zakresie i obniżenia wysokości kar umownych do 0,1%.

Ad. 46. Zamawiający nie potwierdza, że ewentualna odpowiedzialność za szkody innych podmiotów, związane z utratą zysku lub produkcji lub szkody pośrednie, następcze (np. utracone korzyści), a będące następstwem realizacji przedmiotu zamówienia ,a nie wynikające z winy Wykonawcy, będą obciążały Zamawiającego. Zamawiający nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności za szkody niezależne od jego winy.

Ad. 47. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac w godz. 22.00-6.00.

Z up. WÓJTA GMINY
Krzysztof Jedrzejczyk
SEKRETARZ GMINY

Załączniki:
1. Zapytanie do SIWZ

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a